



Espacio mínimo para el paso del aire

Altura de pared en el lado de la descarga de aire = menos que 1200



		A
Líquido	ϕ 6.4	95
Gas	ϕ 9.5	85
	ϕ 12.7	76



	DIMENSIONES A
$A \leq 1200$	350
$A > 1200$	600

Espacio de instalación para el lado de descarga (mm)

