


REFRIGERACION



NOTAS

1 Total (dB)

Escala	50Hz 230V
A	48

(B,G,N ya rectificado)

2 Localización de medición: Se mide en un cámara anecoica

3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

4 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica 230V 50Hz

○—○ 50Hz 230V

Refrigeración

5 Situación del micrófono

JISC9612

El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612