

AFR	14,5
BF	0,11

Interior		Temperatura exterior (°CBS)																	
EWB (°C)	EDB (°C)	20			25			30			32			35			40		
		TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14,0	20	5,76	4,23	1,57	5,61	4,16	1,66	5,46	4,09	1,74	5,41	4,06	1,78	5,32	4,02	1,84	5,17	3,95	1,92
16,0	22	5,92	4,27	1,60	5,77	4,20	1,68	5,62	4,13	1,77	5,56	4,10	1,80	5,47	4,06	1,85	5,33	3,99	1,94
18,0	25	6,06	4,29	1,62	5,92	4,23	1,71	5,77	4,16	1,79	5,71	4,13	1,83	5,62	4,09	1,88	5,47	4,02	1,96
19,0	27	6,14	4,31	1,63	5,99	4,25	1,72	5,85	4,18	1,81	5,79	4,15	1,84	5,70	4,11	1,89	5,55	4,04	1,98
22,0	30	6,37	4,36	1,66	6,22	4,29	1,75	6,07	4,23	1,84	6,01	4,20	1,87	5,93	4,16	1,93	5,78	4,09	2,01
24,0	32	6,53	4,39	1,69	6,38	4,32	1,78	6,23	4,26	1,86	6,17	4,23	1,90	6,08	4,19	1,95	5,94	4,12	2,04

AFR	14.5
-----	------

Interior	Temperatura exterior (°CBH)											
EDB	-15		-10		-5		0		6		10	
(°C)	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
16.0	3.51	1.47	4.36	1.57	5.21	1.68	6.05	1.78	7.07	1.90	7.75	1.98
18.0	3.48	1.55	4.32	1.65	5.17	1.75	6.02	1.85	7.04	1.98	7.71	2.06
20.0	3.44	1.62	4.29	1.72	5.14	1.83	5.98	1.93	7.00	2.05	7.68	2.13
21.0	3.43	1.65	4.27	1.76	5.12	1.86	5.97	1.97	6.98	2.08	7.66	2.17
22.0	3.41	1.70	4.25	1.79	5.10	1.90	5.95	2.00	6.97	2.12	7.64	2.21
24.0	3.37	1.77	4.22	1.87	5.07	1.98	5.91	2.07	6.93	2.20	7.61	2.28

3D082545

SIMBOLOS

AFR:	Caudal de aire	(m ³ /min)
BF:	Factor de bypass	
EWB:	Temperatura de entrada de bulbo húmedo	(°C)
EDB:	Temperatura de entrada de bulbo seco	(°C)
TC:	Capacidad total	(kW)
SHC:	Capacidad de calor sensible	(kW)
PI:	Potencia consumida	(kW)

NOTAS

1. muestra la capacidad nominal tasada y el consumo de energía.
2. Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5,0m
Diferencia de nivel: 0m