

Refrigeración		220-240V 50Hz																		AFR		19,5	
																				BF		0,2	
Interior		Temperatura exterior (°CBS)																					
EWB °C	EDB °C	20			25			30			32			35			40						
		TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI				
14.0	20	5.84	4.25	1.34	5.57	4.12	1.47	5.31	3.98	1.60	5.20	3.93	1.65	5.04	3.85	1.73	4.78	3.72	1.86				
16.0	22	6.10	4.18	1.35	5.84	4.05	1.48	5.57	3.93	1.61	5.47	3.88	1.66	5.31	3.80	1.74	5.04	3.68	1.86				
18.0	25	6.36	4.36	1.36	6.10	4.25	1.49	5.83	4.13	1.62	5.73	4.08	1.67	5.57	4.01	1.75	5.30	3.90	1.87				
19.0	27	6.50	4.59	1.36	6.23	4.48	1.49	5.97	4.36	1.62	5.86	4.32	1.67	5.70	4.25	1.75	5.43	4.14	1.88				
22.0	30	6.89	4.42	1.38	6.62	4.32	1.51	6.36	4.22	1.64	6.25	4.18	1.68	6.09	4.12	1.76	5.83	4.03	1.89				
24.0	32	7.15	4.30	1.38	6.89	4.21	1.51	6.62	4.12	1.64	6.52	4.08	1.69	6.36	4.03	1.77	6.09	3.94	1.90				

Calefacción		220-240V 50Hz		AFR		19,5	
-------------	--	---------------	--	-----	--	------	--

Interior		Temperatura exterior (°C _S)											
EDB °C		-15		-10		-5		0		6		10	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15.0		4.03	1.74	4.85	1.84	5.66	1.93	6.47	2.01	7.45	2.12	8.10	2.20
20.0		3.79	1.80	4.60	1.88	5.41	1.97	6.22	2.07	7.20	2.17	7.85	2.24
22.0		3.69	1.81	4.50	1.90	5.31	2.00	6.12	2.08	7.10	2.19	7.75	2.26
24.0		3.59	1.83	4.40	1.93	5.21	2.01	6.03	2.10	7.00	2.20	7.51	2.28
25.0		3.54	1.85	4.35	1.93	5.16	2.02	5.98	2.11	6.95	2.22	7.28	2.29
27.0		3.44	1.86	4.25	1.95	5.06	2.04	5.88	2.14	6.81	2.24	6.81	2.31

3D080356

SIMBOLOS

AFR:

Caudal de aire

(m³/Mín.)

BF:

Factor de bypass

EWB:

Temperatura de entrada de bulbo húmedo

(°C)

EDB:

Temperatura de entrada de bulbo seco

(°C)

TC:

Capacidad total

(kW)

SHC:

Capacidad de calor sensible

(kW)

PI:

Potencia consumida

(kW)

NOTAS

1. Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

(1) Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m

(2) Diferencia de nivel: 0m

2. muestra la capacidad nominal tasada y el consumo de energía.