




## NOTAS

| Escala | 50Hz<br>230V |    |
|--------|--------------|----|
|        | A            | L  |
| A      | 39           | 28 |

- Total (dB):  
(B,G,N ya se ha rectificado)
- Entorno de medición: medición en cámara anecoica.
- El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Ubicación del micrófono.  
JISC9612  
El método de medición del ruido de funcionamiento está de acuerdo con JISC9612

