

FTXN35L+RXN35L

| AFR (CFMV) | EWB | EDB | Temperatura exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 19°C | | | 25°C | | | 30°C | | | 35°C | | | 40°C | | | 46°C | | |
| | | | TC | SHC | PI | TC | SHC | PI | TC | SHC | PI | TC | SHC | PI | TC | SHC | PI | TC | SHC | PI |
| 232 | 16°C | 21°C | 3.02 | 2.19 | 0.76 | 2.91 | 2.13 | 0.82 | 2.80 | 2.08 | 0.89 | 2.69 | 2.02 | 0.96 | 2.47 | 1.88 | 1.04 | 2.28 | 1.76 | 1.15 |
| | | 24°C | 3.02 | 2.62 | 0.76 | 2.91 | 2.56 | 0.82 | 2.81 | 2.50 | 0.89 | 2.69 | 2.44 | 0.96 | 2.47 | 2.28 | 1.04 | 2.29 | 2.15 | 1.15 |
| | | 27°C | 3.04 | 2.97 | 0.76 | 2.94 | 2.91 | 0.82 | 2.84 | 2.84 | 0.89 | 2.73 | 2.73 | 0.96 | 2.52 | 2.52 | 1.04 | 2.35 | 2.35 | 1.15 |
| | | 30°C | 3.14 | 3.14 | 0.76 | 3.05 | 3.05 | 0.82 | 2.96 | 2.96 | 0.89 | 2.86 | 2.86 | 0.97 | 2.65 | 2.65 | 1.05 | 2.48 | 2.48 | 1.16 |
| | | 24°C | 3.33 | 2.04 | 0.77 | 3.21 | 1.99 | 0.83 | 3.09 | 1.94 | 0.90 | 2.97 | 1.89 | 0.98 | 2.73 | 1.76 | 1.06 | 2.52 | 1.65 | 1.17 |
| | | 27°C | 3.33 | 2.34 | 0.77 | 3.21 | 2.29 | 0.83 | 3.09 | 2.23 | 0.90 | 2.97 | 2.18 | 0.98 | 2.73 | 2.04 | 1.06 | 2.53 | 1.93 | 1.17 |
| | 19°C | 30°C | 3.33 | 2.89 | 0.77 | 3.22 | 2.83 | 0.83 | 3.11 | 2.76 | 0.90 | 2.99 | 2.70 | 0.98 | 2.75 | 2.52 | 1.06 | 2.55 | 2.39 | 1.17 |
| | | 33°C | 3.37 | 3.37 | 0.77 | 3.28 | 3.28 | 0.83 | 3.16 | 3.16 | 0.90 | 3.05 | 3.05 | 0.98 | 2.82 | 2.82 | 1.07 | 2.64 | 2.64 | 1.18 |
| | | 27°C | 3.66 | 2.00 | 0.78 | 3.53 | 1.95 | 0.85 | 3.40 | 1.90 | 0.92 | 3.27 | 1.85 | 1.00 | 3.01 | 1.73 | 1.08 | 2.79 | 1.63 | 1.19 |
| | | 30°C | 3.66 | 2.44 | 0.78 | 3.53 | 2.39 | 0.85 | 3.41 | 2.33 | 0.92 | 3.27 | 2.28 | 1.00 | 3.01 | 2.13 | 1.08 | 2.79 | 2.02 | 1.19 |
| | | 33°C | 3.66 | 2.85 | 0.78 | 3.54 | 2.79 | 0.85 | 3.41 | 2.74 | 0.92 | 3.27 | 2.68 | 1.00 | 3.01 | 2.52 | 1.08 | 2.79 | 2.39 | 1.19 |
| | | 36°C | 3.68 | 3.23 | 0.78 | 3.55 | 3.17 | 0.85 | 3.43 | 3.10 | 0.92 | 3.31 | 3.03 | 1.00 | 3.05 | 2.84 | 1.08 | 2.83 | 2.70 | 1.19 |
| 22°C | 21°C | 3.14 | 2.29 | 0.76 | 3.03 | 2.23 | 0.82 | 2.91 | 2.17 | 0.89 | 2.79 | 2.11 | 0.97 | 2.56 | 1.96 | 1.05 | 2.36 | 1.85 | 1.16 | |
| | 24°C | 3.15 | 2.77 | 0.76 | 3.04 | 2.71 | 0.83 | 2.92 | 2.64 | 0.89 | 2.80 | 2.58 | 0.97 | 2.58 | 2.40 | 1.05 | 2.38 | 2.27 | 1.16 | |
| | 27°C | 3.19 | 3.15 | 0.76 | 3.08 | 3.08 | 0.83 | 2.97 | 2.97 | 0.90 | 2.87 | 2.87 | 0.97 | 2.65 | 2.65 | 1.06 | 2.47 | 2.47 | 1.17 | |
| | 30°C | 3.32 | 3.32 | 0.77 | 3.22 | 3.22 | 0.83 | 3.12 | 3.12 | 0.90 | 3.02 | 3.02 | 0.98 | 2.80 | 2.80 | 1.07 | 2.62 | 2.62 | 1.18 | |
| | 24°C | 3.46 | 2.16 | 0.78 | 3.33 | 2.11 | 0.84 | 3.21 | 2.05 | 0.91 | 3.08 | 2.00 | 0.99 | 2.83 | 1.86 | 1.07 | 2.61 | 1.75 | 1.18 | |
| | 27°C | 3.46 | 2.49 | 0.78 | 3.34 | 2.43 | 0.84 | 3.22 | 2.38 | 0.91 | 3.09 | 2.32 | 0.99 | 2.84 | 2.17 | 1.07 | 2.62 | 2.06 | 1.18 | |
| 282 | 19°C | 30°C | 3.49 | 3.07 | 0.78 | 3.36 | 3.01 | 0.84 | 3.24 | 2.94 | 0.91 | 3.12 | 2.87 | 0.99 | 2.87 | 2.68 | 1.07 | 2.66 | 2.53 | 1.18 |
| | | 33°C | 3.54 | 3.54 | 0.78 | 3.43 | 3.43 | 0.84 | 3.32 | 3.32 | 0.92 | 3.21 | 3.21 | 0.99 | 2.97 | 2.97 | 1.08 | 2.78 | 2.78 | 1.19 |
| | | 27°C | 3.80 | 2.12 | 0.79 | 3.67 | 2.07 | 0.86 | 3.53 | 2.01 | 0.93 | 3.39 | 1.96 | 1.01 | 3.11 | 1.83 | 1.09 | 2.88 | 1.73 | 1.20 |
| | | 30°C | 3.80 | 2.60 | 0.79 | 3.67 | 2.54 | 0.86 | 3.53 | 2.49 | 0.93 | 3.39 | 2.43 | 1.01 | 3.12 | 2.27 | 1.09 | 2.88 | 2.16 | 1.20 |
| | | 33°C | 3.81 | 3.04 | 0.79 | 3.68 | 2.99 | 0.86 | 3.54 | 2.92 | 0.93 | 3.40 | 2.86 | 1.01 | 3.13 | 2.68 | 1.09 | 2.90 | 2.55 | 1.20 |
| | | 36°C | 3.83 | 3.44 | 0.79 | 3.71 | 3.38 | 0.86 | 3.58 | 3.31 | 0.93 | 3.45 | 3.23 | 1.01 | 3.18 | 3.02 | 1.10 | 2.97 | 2.85 | 1.21 |
| | 22°C | 21°C | 3.26 | 2.39 | 0.77 | 3.14 | 2.32 | 0.83 | 3.02 | 2.26 | 0.90 | 2.89 | 2.20 | 0.98 | 2.65 | 2.05 | 1.06 | 2.44 | 1.93 | 1.17 |
| | | 24°C | 3.27 | 2.90 | 0.77 | 3.15 | 2.83 | 0.83 | 3.04 | 2.76 | 0.90 | 2.91 | 2.69 | 0.98 | 2.67 | 2.51 | 1.06 | 2.47 | 2.36 | 1.17 |
| | | 27°C | 3.33 | 3.32 | 0.77 | 3.22 | 3.22 | 0.84 | 3.11 | 3.11 | 0.91 | 3.00 | 3.00 | 0.98 | 2.77 | 2.77 | 1.07 | 2.58 | 2.58 | 1.18 |
| | | 30°C | 3.49 | 3.49 | 0.78 | 3.39 | 3.39 | 0.84 | 3.29 | 3.29 | 0.92 | 3.18 | 3.18 | 0.99 | 2.94 | 2.94 | 1.08 | 2.75 | 2.75 | 1.19 |
| | | 24°C | 3.58 | 2.29 | 0.78 | 3.45 | 2.23 | 0.85 | 3.32 | 2.17 | 0.92 | 3.19 | 2.12 | 0.99 | 2.92 | 1.97 | 1.08 | 2.70 | 1.86 | 1.19 |
| | | 27°C | 3.59 | 2.65 | 0.78 | 3.46 | 2.59 | 0.85 | 3.33 | 2.53 | 0.92 | 3.20 | 2.46 | 1.00 | 2.94 | 2.30 | 1.08 | 2.72 | 2.18 | 1.19 |
| 358 | 19°C | 30°C | 3.62 | 3.26 | 0.78 | 3.50 | 3.19 | 0.85 | 3.37 | 3.11 | 0.92 | 3.24 | 3.04 | 1.00 | 2.98 | 2.83 | 1.08 | 2.77 | 2.67 | 1.19 |
| | | 33°C | 3.70 | 3.70 | 0.79 | 3.59 | 3.59 | 0.85 | 3.48 | 3.48 | 0.93 | 3.37 | 3.37 | 1.01 | 3.12 | 3.12 | 1.09 | 2.92 | 2.92 | 1.21 |
| | | 27°C | 3.93 | 2.24 | 0.80 | 3.79 | 2.19 | 0.88 | 3.65 | 2.13 | 0.94 | 3.50 | 2.08 | 1.01 | 3.22 | 1.94 | 1.10 | 2.97 | 1.83 | 1.21 |
| | | 30°C | 3.94 | 2.76 | 0.80 | 3.80 | 2.71 | 0.88 | 3.66 | 2.65 | 0.94 | 3.51 | 2.59 | 1.01 | 3.22 | 2.42 | 1.10 | 2.98 | 2.30 | 1.21 |
| | | 33°C | 3.95 | 3.23 | 0.80 | 3.82 | 3.18 | 0.88 | 3.68 | 3.11 | 0.94 | 3.53 | 3.04 | 1.02 | 3.25 | 2.85 | 1.10 | 3.01 | 2.71 | 1.21 |
| | | 36°C | 3.99 | 3.65 | 0.80 | 3.86 | 3.58 | 0.87 | 3.73 | 3.51 | 0.94 | 3.60 | 3.42 | 1.02 | 3.32 | 3.19 | 1.11 | 3.10 | 3.00 | 1.22 |
| | 22°C | 21°C | 3.25 | 2.41 | 0.78 | 3.14 | 2.35 | 0.84 | 3.03 | 2.29 | 0.90 | 2.91 | 2.23 | 0.98 | 2.67 | 2.08 | 1.07 | 2.47 | 1.96 | 1.19 |
| | | 24°C | 3.27 | 2.94 | 0.78 | 3.15 | 2.88 | 0.84 | 3.04 | 2.82 | 0.90 | 2.92 | 2.75 | 0.98 | 2.68 | 2.57 | 1.07 | 2.49 | 2.43 | 1.19 |
| | | 27°C | 3.32 | 3.32 | 0.78 | 3.22 | 3.22 | 0.84 | 3.12 | 3.12 | 0.91 | 3.01 | 3.01 | 0.99 | 2.79 | 2.79 | 1.08 | 2.61 | 2.61 | 1.20 |
| | | 30°C | 3.50 | 3.50 | 0.79 | 3.40 | 3.40 | 0.85 | 3.30 | 3.30 | 0.92 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | 2.97 | 2.97 | 1.09 | 2.78 | 2.78 | 1.21 |
| | | 24°C | 3.58 | 2.31 | 0.79 | 3.46 | 2.25 | 0.85 | 3.33 | 2.20 | 0.92 | 3.21 | 2.14 | 1.00 | 2.95 | 2.00 | 1.09 | 2.73 | 1.89 | 1.21 |
| | | 27°C | 3.59 | 2.68 | 0.79 | 3.47 | 2.62 | 0.85 | 3.34 | 2.56 | 0.92 | 3.21 | 2.51 | 1.01 | 2.96 | 2.35 | 1.09 | 2.74 | 2.23 | 1.21 |
| 392 | 19°C | 30°C | 3.61 | 3.32 | 0.79 | 3.49 | 3.25 | 0.85 | 3.37 | 3.18 | 0.92 | 3.25 | 3.11 | 1.00 | 3.00 | 2.90 | 1.09 | 2.80 | 2.74 | 1.21 |
| | | 33°C | 3.71 | 3.71 | 0.79 | 3.60 | 3.60 | 0.86 | 3.50 | 3.50 | 0.93 | 3.39 | 3.39 | 1.01 | 3.15 | 3.15 | 1.10 | 2.95 | 2.95 | 1.22 |
| | | 27°C | 3.94 | 2.26 | 0.80 | 3.80 | 2.21 | 0.87 | 3.67 | 2.16 | 0.94 | 3.53 | 2.11 | 1.02 | 3.25 | 1.97 | 1.11 | 3.01 | 1.86 | 1.23 |
| | 22°C | 30°C | 3.95 | 2.80 | 0.81 | 3.81 | 2.74 | 0.87 | 3.68 | 2.68 | 0.94 | 3.54 | 2.63 | 1.02 | 3.26 | 2.46 | 1.11 | 3.02 | 2.34 | 1.23 |
| | | 33°C | 3.95 | 3.30 | 0.81 | 3.82 | 3.24 | 0.87 | 3.68 | 3.18 | 0.94 | 3.55 | 3.12 | 1.02 | 3.27 | 2.93 | 1.11 | 3.04 | 2.78 | 1.23 |
| | | 36°C | 3.99 | 3.74 | 0.81 | 3.86 | 3.66 | 0.87 | 3.74 | 3.59 | 0.94 | 3.62 | 3.50 | 1.02 | 3.35 | 3.27 | 1.11 | 3.14 | 3.09 | 1.24 |

Observación

AFR: Caudal de aire (CFMV)
 EWB: Temperatura de entrada de bulbo húmedo (°C)
 EDB: Temperatura de entrada de bulbo seco (°C)
 TC: Capacidad de refrigeración total (kW)
 SHC: Capacidad de calefacción sensible (kW)
 PI: Potencia consumida

Notas

- Los valores se muestran en capacidades brutas y no incluyen la deducción por calor del motor del ventilador interior.
- Indica capacidades nominales.
- La interpolación directa es válida, No extrapolar.
- La unidad puede funcionar a una temperatura ambiente de 0°C a 46°C sin que se dispare la presión.