

Refrigeración		50Hz 220-240V																	
																		AFR	8,2
																		BF	0,10
Interior		Temperatura exterior (°CBS)																	
EWB	EDB	20			25			30			32			35			40		
(°C)	(°C)	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14.0	20	2.56	2.00	0.44	2.44	1.95	0.48	2.33	1.89	0.52	2.28	1.87	0.54	2.21	1.84	0.56	2.10	1.78	0.61
16.0	22	2.68	1.97	0.44	2.56	1.92	0.48	2.44	1.87	0.52	2.40	1.84	0.54	2.33	1.81	0.57	2.21	1.76	0.61
18.0	25	2.79	2.08	0.44	2.68	2.03	0.48	2.56	1.98	0.53	2.51	1.96	0.54	2.44	1.93	0.57	2.33	1.89	0.61
19.0	27	2.85	2.21	0.44	2.73	2.16	0.49	2.62	2.11	0.53	2.57	2.09	0.54	2.50	2.07	0.57	2.38	2.02	0.61
22.0	30	3.02	2.13	0.45	2.91	2.09	0.49	2.79	2.05	0.53	2.74	2.03	0.55	2.67	2.01	0.57	2.56	1.97	0.62
24.0	32	3.14	2.08	0.45	3.02	2.04	0.49	2.90	2.01	0.53	2.86	1.99	0.55	2.79	1.97	0.58	2.67	1.93	0.62

Calefacción		50Hz 220-240V																	
																		AFR	8,8

Interior		Temperatura exterior (°CBH)									
EDB		-10		-5		0		6		10	
(°C)		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15.0		2.29	0.67	2.67	0.70	3.06	0.73	3.52	0.77	3.82	0.80
20.0		2.17	0.69	2.56	0.72	2.94	0.75	3.40	0.79	3.71	0.82
22.0		2.12	0.69	2.51	0.73	2.89	0.76	3.35	0.80	3.66	0.82
24.0		2.08	0.70	2.46	0.73	2.85	0.77	3.31	0.80	3.61	0.83
25.0		2.05	0.70	2.44	0.74	2.82	0.77	3.28	0.81	3.59	0.83
27.0		2.01	0.71	2.39	0.74	2.77	0.78	3.24	0.81	3.54	0.84

3D056491F

SIMBOLOS	
AFR:	Caudal de aire (m³/min)
BF:	Factor de bypass
EWB:	Temperatura de entrada de bulbo húmedo (°C)
EDB:	Temperatura de entrada de bulbo seco (°C)
TC:	Capacidad total (kW)
SHC:	Capacidad de calor sensible (kW)
PI:	Potencia consumida (kW)

NOTAS	
1.	Las capacidades se basan en las condiciones siguientes: (1) Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m (2) Diferencia de nivel: 0m
2.	muestra la capacidad nominal tasada y el consumo de energía.