




4D059600B

NOTAS

- 1 Total (dB):
(B,G,N ya se ha rectificado)
- 2 Entorno de medición: medición en cámara anecoica.
- 3 Condiciones de funcionamiento: Fuente de alimentación eléctrica: 220~240V, 50 Hz
Norma JIS
- 4 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- 5 Ubicación del micrófono.
JISC9612
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JIS C 9612

Escala	50 Hz 220~240V (H)
A	46

