

Refrigeración 50Hz 220-240V

AFR	13,5
BF	0,21

Interior		Temperatura exterior (°C DB)																	
EWB °C	EDB °C	20			25			30			32			35			40		
		TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14,0	20	5,84	4,01	1,26	5,57	3,86	1,38	5,31	3,72	1,50	5,20	3,66	1,55	5,04	3,58	1,62	4,78	3,44	1,74
16,0	22	6,10	3,94	1,27	5,84	3,80	1,39	5,57	3,67	1,51	5,47	3,61	1,56	5,31	3,53	1,63	5,04	3,40	1,75
18,0	25	6,36	4,07	1,27	6,10	3,94	1,39	5,83	3,81	1,52	5,73	3,76	1,56	5,57	3,69	1,64	5,30	3,56	1,76
19,0	27	6,50	4,24	1,28	6,23	4,11	1,40	5,97	3,99	1,52	5,86	3,94	1,57	5,70	3,87	1,64	5,43	3,75	1,76
22,0	30	6,89	4,07	1,29	6,62	3,95	1,41	6,36	3,85	1,53	6,25	3,80	1,58	6,09	3,74	1,65	5,83	3,63	1,77
24,0	32	7,15	3,94	1,29	6,89	3,84	1,42	6,62	3,74	1,54	6,52	3,70	1,59	6,36	3,64	1,66	6,09	3,54	1,78

SÍMBOLOS

- AFR : Caudal de aire (m³/min.)
- BF : Factor de derivación
- EWB : Temperatura de bulbo húmedo de entrada (°C)
- EDB : Temperatura de bulbo seco de entrada (°C)
- TC : Capacidad total (kW)
- SHC : Capacidad de calor sensible (kW)
- PI : Consumo (kW)

NOTAS

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.

(1) Longitud de tubería de refrigerante equivalente : 5m

(2) Diferencia de nivel : 0 m
2. muestra las capacidades nominales y el consumo.