FTXG35JV1BW+RXG35J2V1B
FTXG35JV1BS+RXG35J2V1B

Refrigeración 50Hz 220-240V

AFR	10,1
BF	0,14

Interior		Temperatura exterior (°C DB)																	
EWB	EDB	20			25			30			32			35			40		
°C	°C	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14,0	20	3,57	2,63	0,68	3,42	2,56	0,75	3,26	2,48	0,81	3,19	2,45	0,84	3,10	2,40	0,88	2,93	2,32	0,95
16,0	22	3,75	2,60	0,69	3,58	2,52	0,75	3,42	2,44	0,82	3,36	2,41	0,84	3,26	2,37	0,88	3,10	2,29	0,95
18,0	25	3,91	2,72	0,69	3,75	2,65	0,76	3,58	2,57	0,82	3,52	2,55	0,85	3,42	2,50	0,89	3,26	2,43	0,95
19,0	27	3,99	2,86	0,69	3,83	2,79	0,76	3,66	2,73	0,82	3,60	2,70	0,85	3,50	2,66	0,89	3,34	2,59	0,96
22,0	30	4,23	2,76	0,70	4,07	2,70	0,76	3,90	2,64	0,83	3,84	2,61	0,86	3,74	2,58	0,90	3,58	2,52	0,96
24,0	32	4,39	2,69	0,70	4,23	2,63	0,77	4,07	2,58	0,83	4,00	2,55	0,86	3,90	2,52	0,90	3,74	2,47	0,97

Calefacción 50Hz 220-240V

AFR	10,8

Interior	Temperatura exterior (°C WB)									
EDB	-10		-5		0		6		10	
°C	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15,0	2,69	0,84	3,14	0,88	3,60	0,92	4,14	0,97	4,50	1,00
20,0	2,55	0,86	3,01	0,90	3,46	0,94	4,00	0,99	4,36	1,02
22,0	2,50	0,87	2,95	0,91	3,40	0,95	3,94	1,00	4,31	1,03
24,0	2,44	0,88	2,90	0,92	3,35	0,96	3,89	1,01	4,25	1,04
25,0	2,42	0,88	2,87	0,92	3,32	0,96	3,86	1,01	4,22	1,04
27,0	2,36	0,89	2,81	0,93	3,26	0,97	3,81	1,02	4,17	1,05

SÍMBOLOS

AFR : Caudal de aire (m^3/mín.)
BF : Factor de derivación
EWB : Temperatura de bulbo húmedo de entrada (°C)
EDB : Temperatura de bulbo seco de entrada (°C)
TC : Capacidad total (kW)
SHC : Capacidad de calor sensible (kW)
PI : Consumo (kW)

NOTAS

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
   (1) Longitud de tubería de refrigerante equivalente : 5m
   (2) Diferencia de nivel : 0 m

2. ☐ muestra las capacidades nominales y el consumo.