

RXS-F

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				Comp.		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RHz	RLA	W	FLA	W	FLA
FTXS71G	RXS71F	50 - 220 50 - 230 50 - 240	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	19,75	20,0	57	10,3	66	0,40	43	0,19
							9,9				
							9,4				
							8,7				
FTXS60G	RXS60F	50 - 220 50 - 230 50 - 240	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	19,75	20,0	84	8,3	53	0,32	43	0,16
							7,9				

3D056032D

- SÍMBOLOS
- MCA

: Amperios mínimos del circuito (A)
- MFA

: Amperios máximos del fusible (A)
- RLA

: Carga nominal en amperios (A)
- OFM

: Motor del ventilador exterior
- IFM

: Motor del ventilador interior
- FLA

: Amperios a plena carga (A)
- W

: Consumo nominal del motor del ventilador (W)
- RHz

: Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)

- NOTAS
1.

RLA está basado en las siguientes condiciones:
Temperatura interior: 27°CBS/19,0°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS
2.

L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
3.

Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
4.

En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.

Valor de Ssc mínimo: kVA
Equipo compatible con la norma EN61000-3-12