

RXS25K

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				COMP		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RHz	RLA	W	FLA	W	FLA
FVXS25F	RXS25K	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	9,75	10	46	3,0	23	0,23	48	0,05
		50 - 230					2,8				
		50 - 240					2,7				
FLXS25B	RXS25K	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	9,75	10	46	2,7	23	0,23	34	0,34
		50 - 230					2,5				
		50 - 240					2,4				

3D070944B

SIMBOLOS	
MCA	: Amperios mínimos del circuito. (A)
MFA	: Amperios máximos del fusible (A)
RLA	: Carga nominal en amperios. (A)
OFM	: Motor del ventilador exterior.
IFM	: Motor del ventilador interior.
FLA	: Amperios a plena carga. (A)
W	: Consumo nominal del motor del ventilador (W)
RHz	: Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)

NOTAS	
1	RLA está basado en las siguientes condiciones: Temperatura interior: 27°CBS/19,0°CBH Temperatura exterior: 35°CBS
2	L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
3	Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
4	En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.