

RXS35-50J

Combinación de unidades		Suministro de energía				Comp.	OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FCQG35F	RXS35J	50 - 220	máx. 50Hz-253V mín. 50Hz-207V	9,75	10	7,1	0,023	0,23	0,048	0,30
		50 - 230				3,9				
		50 - 240				3,7				
FCQG50F	RXS50J	50 - 220		19,75	20	6,0	0,053	0,27	0,048	0,30
		50 - 230				5,7				
		50 - 240				3,4				

3D077408A

SÍMBOLOS

- MCA : Amperios mínimos del circuito (A)
MFA : Amperios máximos del fusible (Ver nota 6)
RLA : Carga nominal en amperios
OFM : Motor del ventilador exterior
IFM : Motor del ventilador interior
FLA : Amperios a plena carga
kW : Consumo nominal del motor del ventilador

NOTAS

1. RLA está basado en las siguientes condiciones:
Temperatura interior: 27°CBS/19,0°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS
2. Rango de voltaje
las unidades pueden utilizarse con sistemas eléctricos en los que la tensión suministrada a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
3. L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
4. MCA/MFA
 $MCA = 1,25 \times RLA + \text{todo FLA}$, $MFA = < 2,25 \times RLA + \text{todo FLA}$
(siguiente clasificación más baja de fusible estándar mín. 16 A)
5. Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
6. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.