

RXS35K

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				Comp.		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RHz	RLA	W	FLA	W	FLA
FVXS35F	RXS35K	50 - 220 50 - 230 50 - 240	máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,8	23	0,23	48	0,05
							4,6				
							4,4				
FLXS35B	RXS35K	50 - 220 50 - 230 50 - 240	máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,5	23	0,23	34	0,38
							4,3				
							4,1				
FTXS35K	RXS35K	50 - 220 50 - 230 50 - 240	máx. 50Hz 264V Mín. 50Hz 198V	8,8	10	68	3,8	23	0,23	23	0,15
							3,6				
							3,4				

3D070943B

SÍMBOLOS

- MCA : Amperios mínimos del circuito (A)
- MFA : Amperios máximos del fusible (A)
- RLA : Carga nominal en amperios (A)
- OFM : Motor del ventilador exterior
- IFM : Motor del ventilador interior
- FLA : Amperios a plena carga (A)
- W : Consumo Nominal del Motor del ventilador (W)
- RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)

NOTAS

1. RLA está basado en las siguientes condiciones:
Temperatura interior: 27°CBS/19°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS
2. L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
3. Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
4. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.