

RXS50J

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				COMP	OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RLA	W	FLA	W	FLA
FHQ50B8	RXS50J	50 - 220	máx. 50Hz 264V mín. 50Hz 198V	19,75	20	7,5	53	0,27	62	0,60
		50 - 230								
		50 - 240								
FFQ50B9V	RXS50J	50 - 220	máx. 50Hz 264V mín. 50Hz 198V	19,75	20	7,43	53	0,27	55	0,70
		50 - 230								
		50 - 240								

Valor de Ssc mínimo kVA Equipo compatible con la norma EN61000-3-12

3D070949A

SÍMBOLOS

MCA : Amperios mínimos del circuito (A)

MFA : Amperios máximos del fusible (A)

RLA : Carga nominal en amperios (A)

OFM : Motor del ventilador exterior

IFM : Motor del ventilador interior

FLA : Amperios a plena carga (A)

W : Consumo Nominal del Motor del ventilador (W)

NOTAS

- RLA está basado en las siguientes condiciones:
Temperatura interior: 27°CBS/19,0°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS
- L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
- Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
- En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.