

RXS50J

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				COMP	OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RLA	W	FLA	W	FLA
FCQ50C8	RXS50J	50 - 220	máx. 50Hz 264V mín. 50Hz 198V	19,75	20	6,0	53	0,27	56	0,30
		50 - 230				5,7				
		50 - 240				5,4				
FBQ50C8	RXS50J	50 - 230	máx. 50Hz 253V mín. 50Hz 207V	19,75	20	7	53	0,27	140	1,2

Valor de Ssc mínimo kVA Equipo compatible con la norma EN61000-3-12

3D070950A

SÍMBOLOS

MCA : Amperios mínimos del circuito (A)

MFA : Amperios máximos del fusible (A)

RLA : Carga nominal en amperios (A)

OFM : Motor del ventilador exterior

IFM : Motor del ventilador interior

FLA : Amperios a plena carga (A)

W : Consumo Nominal del Motor del ventilador (W)

NOTAS

- 1 RLA está basado en las siguientes condiciones:
Temperatura interior: 27°CBS/19,0°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS
- 2 L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
- 3 Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
- 4 En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.