

Refrigeración		50Hz 220-240V																		AFR		17.4
																				BF		0.30
Interior		Temperatura exterior (°CBS)																				
EWB (°C)	EDB (°C)	20			25			30			32			35			40					
		TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI			
14.0	20	5.93	4.18	1.64	5.93	4.18	1.86	5.93	4.18	2.07	5.93	4.18	2.16	5.93	4.18	2.29	5.93	4.18	2.50			
16.0	22	7.28	4.67	1.78	7.27	4.66	1.99	6.94	4.48	2.16	6.81	4.41	2.23	6.61	4.31	2.33	6.28	4.14	2.51			
18.0	25	7.93	4.98	1.82	7.60	4.81	2.00	7.27	4.65	2.17	7.13	4.58	2.24	6.94	4.48	2.34	6.61	4.33	2.52			
19.0	27	8.09	5.16	1.83	7.76	5.00	2.00	7.43	4.84	2.18	7.30	4.78	2.25	7.10	4.69	2.35	6.77	4.53	2.52			
22.0	30	8.58	4.95	1.84	8.25	4.81	2.02	7.92	4.67	2.19	7.79	4.61	2.26	7.59	4.53	2.37	7.26	4.39	2.54			
24.0	32	8.91	4.79	1.85	8.58	4.66	2.03	8.25	4.53	2.20	8.12	4.48	2.27	7.92	4.40	2.38	7.59	4.28	2.55			

Calefacción		50Hz 220-240V																		AFR		19.7
-------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	------

Interior		Temperatura exterior (°CBH)									
EDB (°C)		-10		-5		0		6		10	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15.0		5.52	2.16	6.45	2.26	7.37	2.37	8.48	2.49	9.22	2.58
20.0		5.24	2.21	6.16	2.32	7.09	2.42	8.20	2.55	8.94	2.63
22.0		5.12	2.24	6.05	2.34	6.98	2.45	8.09	2.57	8.83	2.66
24.0		5.01	2.26	5.94	2.36	6.86	2.47	7.97	2.60	8.71	2.68
25.0		4.95	2.27	5.88	2.38	6.81	2.48	7.92	2.61	8.47	2.68
27.0		4.84	2.29	5.77	2.40	6.69	2.50	7.80	2.63	7.92	2.68

3D056030

SIMBOLOS			NOTAS		
AFR:	Caudal de aire	(m³/min)	1. Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:		
BF:	Factor de bypass		(1) Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 7.5 m		
EWB:	Temp. de entrada de bulbo húmedo	(°C)	(2) Diferencia de nivel: 0 m		
EDB:	Temperatura de entrada de bulbo seco	(°C)	2. muestra la capacidad nominal tasada y el consumo de energía.		
TC:	Capacidad total	(kW)			
SHC:	Capacidad de calor sensible	(kW)			
PI:	Potencia consumida	(kW)			