

RXA-A9

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Unidad exterior	Unidad interior	①	②	③	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
RXA20A5V1B9	FTXA20A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	9,88	10	35	1,9	0,023	0,23	0,035	0,30
		50	230					1,8				
		50	240					1,7				
RXA25A5V1B9	FTXA25A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,17	13	44	2,2	0,023	0,23	0,038	0,40
		50	230					2,1				
		50	240					2,1				
RXA35A5V1B9	FTXA35A2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,29	13	59	3,3	0,023	0,23	0,041	0,40
		50	230					3,1				
		50	240					3,0				
RXA20A5V1B8	FTXA20C2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	9,88	10	35	1,9	0,023	0,23	0,035	0,30
		50	230					1,8				
		50	240					1,7				
RXA25A5V1B8	FTXA25C2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,17	13	44	2,2	0,023	0,23	0,038	0,40
		50	230					2,1				
		50	240					2,1				
RXA35A5V1B8	FTXA35C2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,29	13	59	3,3	0,023	0,23	0,041	0,40
		50	230					3,1				
		50	240					3,0				
RXA20A5V1B8	FTXA20D2V1BG/ P/L/C/Y	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	9,88	10	35	1,9	0,023	0,23	0,035	0,30
		50	230					1,8				
		50	240					1,7				
RXA25A5V1B8	FTXA25D2V1BG/ P/L/C/Y	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	11,17	13	44	2,2	0,023	0,23	0,038	0,40
		50	230					2,1				
		50	240					2,1				
RXA35A5V1B8	FTXA35D2V1BG/ P/L/C/Y	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,29	13	59	3,3	0,023	0,23	0,041	0,40
		50	230					3,1				
		50	240					3,0				

Notas

- RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
Temperatura exterior 35°C DB
- Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
- La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
- En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.

Símbolos

- ① Hz
- ② Tensión
- ③ Rango de tensión

- MCA Amperios de circuito mín. [A]
- MFA Amperios de fusible máx. [A]
- RLA Amperios de carga nominal [A]
- COMP Compresor
- OFM Motor del ventilador exterior
- IFM Motor del ventilador interior
- FLA Amperaje con carga plena [A]
- kW Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
- RHz Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]