



Refrigeración 50 Hz 230 V

AFR	10,1
BF	0,22

Temperatura interior		Temperatura exterior [°C DB]																	
EWB	EDB	20			25			30			32			35			40		
°C	°C	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
14,0	20	2,56	2,08	0,59	2,44	2,03	0,64	2,33	1,97	0,69	2,28	1,95	0,71	2,21	1,92	0,75	2,10	1,86	0,80
16,0	22	2,68	2,05	0,59	2,56	1,99	0,64	2,44	1,94	0,70	2,40	1,92	0,72	2,33	1,89	0,76	2,21	1,84	0,81
18,0	25	2,79	2,17	0,59	2,68	2,12	0,64	2,56	2,07	0,70	2,51	2,06	0,72	2,44	2,03	0,76	2,33	1,98	0,81
19,0	27	2,85	2,31	0,59	2,73	2,27	0,64	2,62	2,22	0,70	2,57	2,20	0,72	2,50	2,18	0,76	2,38	2,13	0,81
22,0	30	3,02	2,24	0,60	2,91	2,20	0,65	2,79	2,16	0,71	2,74	2,14	0,73	2,67	2,12	0,77	2,56	2,08	0,81
24,0	32	3,14	2,19	0,60	3,02	2,15	0,65	2,90	2,12	0,71	2,86	2,10	0,73	2,79	2,08	0,77	2,67	2,04	0,83

Calefacción 50 Hz 230 V

AFR	10,3
-----	------

Temperatura interior		Temperatura exterior [°C WB]											
EDB		-15		-10		-5		0		6		10	
°C		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15,0		1,33	0,45	1,61	0,48	1,87	0,50	2,15	0,65	2,89	0,68	3,15	0,71
20,0		1,25	0,47	1,52	0,49	1,79	0,51	2,06	0,66	2,80	0,70	3,05	0,72
22,0		1,22	0,47	1,48	0,49	1,75	0,52	2,03	0,67	2,76	0,70	3,01	0,73
24,0		1,19	0,48	1,46	0,50	1,73	0,52	2,00	0,68	2,73	0,71	2,98	0,73
25,0		1,17	0,48	1,44	0,50	1,71	0,52	1,98	0,68	2,71	0,71	2,96	0,74
27,0		1,14	0,48	1,41	0,51	1,67	0,53	1,95	0,69	2,67	0,72	2,92	0,74

Símbolos

- AFR: Caudal de aire [m³/min]
- BF: Factor de derivación
- EWB: Temperatura de bulbo húmedo de entrada (°C BH)
- EDB: Temperatura de bulbo seco de entrada (°C BS)
- TC: Capacidad total [kW]
- SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kW]
- PI: Consumo [kW]

Notas

- Las capacidades son netas, e incluyen una deducción para el calor del motor del ventilador interior.
- Las celdas en **negrita** indican las condiciones estándar.
- Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
- El caudal de aire y el factor de derivación aparecen en la tabla anterior.