

FTXJ25MW / RXJ25M9
FTXJ25MS / RXJ25M9

Refrigeración 220-240V 50Hz

AFR	8,9
BF	0,07

1	2	3																	
		20			25			30			32			35			40		
		TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
20	14	2,46	2,05	0,39	2,35	2,00	0,43	2,24	1,95	0,47	2,19	1,93	0,48	2,12	1,90	0,50	2,01	1,85	0,54
22	16	2,57	2,02	0,39	2,46	1,97	0,43	2,35	1,92	0,47	2,30	1,90	0,48	2,23	1,87	0,51	2,12	1,82	0,54
25	18	2,68	2,15	0,40	2,57	2,10	0,43	2,46	2,06	0,47	2,41	2,04	0,49	2,34	2,01	0,51	2,23	1,97	0,55
27	19	2,74	2,29	0,40	2,62	2,25	0,43	2,51	2,21	0,47	2,47	2,19	0,49	2,40	2,16	0,51	2,29	2,12	0,55
30	22	2,90	2,22	0,40	2,79	2,18	0,44	2,68	2,15	0,48	2,63	2,13	0,49	2,57	2,11	0,51	2,45	2,07	0,55
32	24	3,01	2,17	0,40	2,90	2,14	0,44	2,79	2,10	0,48	2,74	2,09	0,49	2,68	2,07	0,52	2,56	2,04	0,55

220-240V 50Hz calefacción

AFR	11
-----	----

1	4									
	-10		-5		0		6		10	
	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15	2,15	0,59	2,52	0,62	2,88	0,65	3,31	0,68	3,60	0,71
20	2,04	0,61	2,41	0,64	2,77	0,67	3,20	0,70	3,49	0,72
22	2,00	0,61	2,36	0,64	2,72	0,67	3,16	0,71	3,44	0,73
24	1,96	0,62	2,32	0,65	2,68	0,68	3,11	0,71	3,40	0,74
25	1,93	0,62	2,29	0,65	2,66	0,68	3,09	0,72	3,38	0,74
27	1,89	0,63	2,25	0,66	2,61	0,69	3,05	0,72	3,33	0,75

Símbolos

- TC: Capacidad total [kW]
PI: Consumo [kW]
SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kW]
AFR: Caudal de aire [m³/min]
BF: Bypass factor [°C WB]

- 1 Temperatura de aire interior [°C DB]
2 Temperatura de aire interior [°C WB]
3 Temperatura de aire exterior [°C DB]
4 Temperatura de aire exterior

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5.0 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]