

AFR	8,7
BF	0,17

Refrigeración 220-240V 50Hz

A	B	C																	
		20			25			30			32			35			40		
		TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
20	14	2,46	1,94	0,50	2,35	1,89	0,55	2,24	1,83	0,59	2,19	1,81	0,61	2,12	1,78	0,64	2,01	1,73	0,69
22	16	2,57	1,91	0,50	2,46	1,86	0,55	2,35	1,81	0,59	2,30	1,79	0,61	2,23	1,76	0,65	2,12	1,71	0,70
25	18	2,68	2,01	0,51	2,57	1,97	0,56	2,46	1,92	0,60	2,41	1,90	0,62	2,34	1,88	0,65	2,23	1,83	0,70
27	19	2,74	2,14	0,51	2,62	2,10	0,56	2,51	2,05	0,60	2,47	2,03	0,62	2,40	2,01	0,65	2,29	1,96	0,70
30	22	2,90	2,07	0,51	2,79	2,03	0,56	2,68	1,99	0,60	2,63	1,98	0,62	2,57	1,95	0,65	2,45	1,91	0,71
32	24	3,01	2,02	0,51	2,90	1,99	0,57	2,79	1,95	0,61	2,74	1,94	0,63	2,68	1,91	0,66	2,56	1,88	0,71

AFR	8,7
-----	-----

220-240V 50Hz calefacción

A	D									
	-10		-5		0		6		10	
	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15	2,15	0,68	2,52	0,71	2,88	0,74	3,31	0,78	3,60	0,81
20	2,04	0,69	2,41	0,73	2,77	0,76	3,20	0,80	3,49	0,83
22	2,00	0,70	2,36	0,74	2,72	0,76	3,16	0,81	3,44	0,84
24	1,96	0,71	2,32	0,74	2,68	0,77	3,11	0,82	3,40	0,84
25	1,93	0,71	2,29	0,75	2,66	0,78	3,09	0,82	3,38	0,84
27	1,89	0,72	2,25	0,76	2,61	0,78	3,05	0,83	3,33	0,85

Notas

- Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5.0 m
Diferencia de nivel: 0m
- Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]

Símbolos

TC: Capacidad total [kW]

PI: Consumo [kW]

SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kW]

AFR: Caudal de aire [m³/min]

BF: Factor de derivación

A Temperatura de aire interior [°C DB]

B Temperatura de aire interior [°C WB]

C Temperatura de aire exterior
[°C DB]D Temperatura de aire exterior
[°C WB]