




NOTAS

1 Total (dB)

Escala	50Hz 220-240V
A	46

(B.G.N ya rectificado)

2 Localización de medición: Medido en una cámara ecoica

3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

4 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz

○—○ 50 Hz 220-240V

Refrigeración

5 Situación del micrófono

JISC9612

El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612