FXHA-A

Cooling

Unit size	Fan speed	Indoor air temperature													
		14,0 [°C WB]		16,0 [°C WB]		18,0 [°C WB]		19,0 [°C WB]		20,0 [°C WB]		22,0 [°C WB]		24,0 [°C WB]	
		20,0 [°C DB]		23,0 [°C DB]		26,0 [°C DB]		27,0 [°C DB]		28,0 [°C DB]		30,0 [°C DB]		32,0 [°C DB]	
		TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
32	H	1,9	1,7	2,6	2,0	3,2	2,4	3,6	2,5	4,0	2,6	4,8	2,9	5,6	3,1
	M	Correction factor ·0.86 × H·													
	L	Correction factor ·0.75 × H·													
50	H	3,1	2,6	4,0	3,1	5,1	3,6	5,6	3,8	6,2	4,0	7,3	4,3	8,6	4,6
	M	Correction factor ·0.84 × H·													
	L	Correction factor ·0.71 × H·													
63	H	4,0	3,3	5,2	4,0	6,4	4,7	7,1	4,9	7,8	5,1	9,2	5,5	10,7	5,9
	M	Correction factor ·0.82 × H·													
	L	Correction factor ·0.66 × H·													
100	H	6,1	5,3	8,1	6,4	10,1	7,6	11,2	8,0	12,3	8,3	14,7	8,9	17,2	9,5
	M	Correction factor ·0.78 × H·													
	L	Correction factor ·0.52 × H·													

Notes
1) TC: Total capacity [kW]
SHC: [kW]
H: High
M: Medium
L: Low
2) Outdoor temperature ·35·°C DB

Heating

Unit size	Fan speed	Indoor air temperature					
		16,0 [°C DB]	18,0 [°C DB]	20,0 [°C DB]	21,0 [°C DB]	22,0 [°C DB]	24,0 [°C DB]
		TC	TC	TC	TC	TC	TC
32	H	4,7	4,3	4,0	3,8	3,7	3,3
	M	Correction factor ·0.85 × H·					
	L	Correction factor ·0.73 × H·					
50	H	7,4	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3
	M	Correction factor ·0.81 × H·					
	L	Correction factor ·0.65 × H·					
63	H	9,3	8,7	8,0	7,7	7,3	6,7
	M	Correction factor ·0.79 × H·					
	L	Correction factor ·0.63 × H·					
100	H	14,6	13,6	12,5	12,0	11,4	10,4
	M	Correction factor ·0.74 × H·					
	L	Correction factor ·0.48 × H·					

Notes
1) TC: Total capacity [kW]
H: High
M: Medium
L: Low
2) Outdoor temperature ·7·°C DB / ·6·°C WB