

Refrigeración

Tamaño de la unidad	Velocidad del ventilador	Temperatura de aire interior													
		14,0 [°C WB]		16,0 [°C WB]		18,0 [°C WB]		19,0 [°C WB]		20,0 [°C WB]		22,0 [°C WB]		24,0 [°C WB]	
		20,0 [°C DB]		23,0 [°C DB]		26,0 [°C DB]		27,0 [°C DB]		28,0 [°C DB]		30,0 [°C DB]		32,0 [°C DB]	
		TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
200	H	12,4	11,2	16,4	13,8	20,4	16,2	22,4	16,9	24,4	17,5	28,8	18,9	33,5	20,2
	M	Factor de corrección 0.85 × H													
	L	Factor de corrección 0.76 × H													
250	H	16,2	14,3	20,8	17,3	25,6	20,1	28,0	20,9	30,5	21,7	35,8	23,1	41,4	24,1
	M	Factor de corrección 0.86 × H													
	L	Factor de corrección 0.75 × H													

- Notas
- 1) TC: Capacidad total [kW]
SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kW]
H: Alta
M: Medio
L: Baja
 - 2) Temperatura exterior 35°C DB

Calefacción

Tamaño de la unidad	Velocidad del ventilador	Temperatura de aire interior					
		16,0 [°C DB]	18,0 [°C DB]	20,0 [°C DB]	21,0 [°C DB]	22,0 [°C DB]	24,0 [°C DB]
		TC	TC	TC	TC	TC	TC
200	H	28,9	26,9	25,0	24,0	23,1	21,2
	M	Factor de corrección 0.82 × H					
	L	Factor de corrección 0.72 × H					
250	H	36,4	33,9	31,5	30,3	29,1	26,7
	M	Factor de corrección 0.86 × H					
	L	Factor de corrección 0.70 × H					

- Notas
- 1) TC: Capacidad total [kW]
H: Alta
M: Medio
L: Baja
 - 2) Temperatura exterior 7°C DB / 6°C WB