FXSN-B

Refrigeración

Tamaño de la unidad	Velocidad del ventilador	Temperatura de aire interior													
		14,0 [°C WB]		16,0 [°C WB]		18,0 [°C WB]		19,0 [°C WB]		20,0 [°C WB]		22,0 [°C WB]		24,0 [°C WB]	
		20,0 [°C DB]		23,0 [°C DB]		26,0 [°C DB]		27,0 [°C DB]		28,0 [°C DB]		30,0 [°C DB]		32,0 [°C DB]	
		TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
40	H	2,5	2,1	3,3	2,6	4,1	3,0	4,5	3,1	4,9	3,2	5,8	3,5	6,8	3,7
	M	Factor de corrección 0.87 × H													
	L	Factor de corrección 0.76 × H													
50	H	3,2	2,7	4,1	3,2	5,1	3,7	5,6	4,0	6,1	4,1	7,2	4,3	8,4	4,6
	M	Factor de corrección 0.84 × H													
	L	Factor de corrección 0.71 × H													
63	H	4,0	3,3	5,2	4,0	6,5	4,7	7,1	5,1	7,7	5,1	9,2	5,5	10,8	5,9
	M	Factor de corrección 0.82 × H													
	L	Factor de corrección 0.66 × H													
80	H	5,1	4,3	6,6	5,2	8,2	6,0	9,0	6,5	9,8	6,5	11,6	7,0	13,6	7,5
	M	Factor de corrección 0.83 × H													
	L	Factor de corrección 0.60 × H													

Notas

1) TC: Capacidad total [kW]
SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kW]
H: Alta
M: Medio
L: Baja

2) Temperatura exterior 35°C DB

Calefacción

Tamaño de la unidad	Velocidad del ventilador	Temperatura de aire interior					
		16,0 [°C DB]	18,0 [°C DB]	20,0 [°C DB]	21,0 [°C DB]	22,0 [°C DB]	24,0 [°C DB]
		TC	TC	TC	TC	TC	TC
40	H	6,3	5,6	5,0	4,7	4,4	3,7
	M	Factor de corrección 0.84 × H					
	L	Factor de corrección 0.72 × H					
50	H	7,9	7,1	6,3	5,9	5,5	4,7
	M	Factor de corrección 0.81 × H					
	L	Factor de corrección 0.65 × H					
63	H	10,0	9,0	8,0	7,5	7,0	6,0
	M	Factor de corrección 0.79 × H					
	L	Factor de corrección 0.63 × H					
80	H	12,5	11,3	10,0	9,4	8,7	7,4
	M	Factor de corrección 0.83 × H					
	L	Factor de corrección 0.59 × H					

Notas

1) TC: Capacidad total [kW]
H: Alta
M: Medio
L: Baja

2) Temperatura exterior 7°C DB / 6°C WB