


Aumento del nivel sonoro de funcionamiento con el kit de entrada de aire nuevo



El volumen del caudal de aire de entrada máximo se indica en la siguiente tabla. Si el volumen del caudal de aire de entrada es demasiado grande, el nivel sonoro de funcionamiento del sistema puede aumentar o la detección de la temperatura de aspiración de la unidad interior puede verse afectada.

FXFQ-A	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Volumen de entrada máx. de aire nuevo (m ³ /min.)	2,5	2,5	2,5	2,7	3,1	3,5	4,3	4,3	4,3