Unidades				Alimentación eléctrica		IFM		Entrada (W)	
Modelo	Hz	Voltios	Rango de tensión	AMC	AMF	kW	APC	Refrigeración	Calefacción
FXNQ20P	50	220-240	Máx. 264 Mín. 198	0,3	15	0,015	0,2	49	49
FXNQ25P				0,3	15	0,015	0,2	49	49
FXNQ32P				0,6	15	0,025	0,5	90	90
FXNQ40P				0,6	15	0,025	0,5	90	90
FXNQ50P				0,6	15	0,035	0,5	110	110
FXNQ63P				0,6	15	0,035	0,5	110	110

SÍMBOLOS

AMC : Mín. Amperios del circuito (A)
AMF : Máx. Amperios del fusible (Consulte la nota 5)
kW : Potencia nominal del motor del ventilador (kW)
APC : Amperios a plena carga. (A)
IFM : Motor del ventilador interior

NOTAS

1. Rango de tensión
   Las unidades son adecuadas para su uso en sistemas eléctricos donde la tensión suministrada a los terminales no sea inferior o
   límites de rango enumerados anteriormente
2. Desequilibrio de tensión entre fases máximo permitido es 2%
3. MCA/MFA
   MCA ± 1,25 X FLA
   AMF ≤4 x FLA
   (siguiente clasificación de fusibles estándar inferior)
   Mín. 15A)
4. Seleccione el tamaño del cable según el AMC
5. En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito