	Combinación de	Valor S_{SC} mínimo [kVA]	$Z_{MÁX}$ [Ω]
REYHQ16	REMQ8 + REMQ8	1820	-
REYHQ20	REMQ8 + REMHQ12	1783	0,27
REYHQ22	REMQ10 + REMHQ12	1711	0,25
REYHQ24	REMHQ12 + REMHQ12	1746	0,24

NOTAS

1. De acuerdo con EN/IEC 61000-3-11(1), respectivamente EN/IEC 61000-3-12(2), puede que sea necesario consultar al operador de red de distribución para garantizar que el equipo está conectado solo a un suministro con Z_{SYS} (4) ≤ Z_{MAX}, respectivamente S_{SC} (3) ≥ valor S_{SC} mínimo.
2. (1) La norma técnica internacional/europea ajusta los límites para cambio de tensión, fluctuaciones de tensión y parpadeo en sistemas públicos de baja tensión para equipos con corriente nominal de ≤ 75A.
   (2) La norma internacional/europea establece los límites corrientes armónicas generadas por equipos conectados a sistemas públicos de baja tensión con corriente de entrada de > 16A y ≤ 75A por fase.
   (3) Alimentación de cortocircuito.
   (4) Impedancia de sistema.