RXYCQ-A

	Valor S_{SC} mínimo (KVA)	$Z_{MÁX}$ (Ω)
RXYCQ10	910	-
RXYCQ12	838	0,27
RXYCQ14	849	0,27
RXYCQ16	873	0,24
RXYCQ18	873	0,24
RXYCQ20	878	0,24

NOTAS

1. De acuerdo con EN/IEC 61000-3-11(1), respectivamente EN/IEC 61000-3-12(2), puede que sea necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurar que el equipo esté conectado solo a un suministro con Z_{SYS}(4) ≤ Z_{MAX}, respectivamente S_{SC}(3) ≥ valor S_{SC} mínimo
2. (1) La norma técnica internacional/europea establece los límites de cambios de tensión y fluctuaciones de tensión en sistemas de suministro eléctrico públicos de baja tensión para equipos con ≤ 75A nominales.
   (2) La norma técnica internacional/europea establece los límites de corrientes armónicas generadas por equipos conectados a sistemas públicos de baja tensión con corriente de entrada de > 16A y ≤ 75A por fase
   (3) Alimentación de cortocircuito
   (4) Impedancia de sistema