


Ejemplo de conexión (Conexión de 8 unidades interiores con bomba de calor) 1 unidad interior unión refnet colector refnet		Instalada una unidad exterior	**Tubería de ramificación con unión Refnet** 	**Tubería de ramificación con unión Refnet y colector Refnet** 	**Tubería de ramificación con colector Refnet** 
Longitud máxima admitida	Entre unidades exteriores e interiores	Longitud de tubo real	Longitud de tubo entre unidades exteriores(*) e interiores ≤135 m		
			[Ejemplo] unidad 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤135 m	[Ejemplo] unidad 6: a+b+h≤135 m, unidad 8: a+i+k≤135 m	[Ejemplo] unidad 8: a+i≤135 m
		Longitud de tubo equivalente	Longitud de tubo equivalente entre las unidades exteriores(*) e interiores ≤155 m (Asumir una longitud de tubo equivalente de unión Refnet de 0,5 m y colector Refnet de 1,0 m. (con fines de cálculo))		
		Longitud de extensión total	Longitud total de la tubería desde la unidad exterior* hasta todas las unidades interiores ≤300 m		
Altura admitida	Entre unidades exteriores e interiores	Diferencia de altura	Diferencia de altura entre unidades exteriores e interiores (H1) ≤30 m		
	Entre unidades interiores e interiores	Diferencia de altura	Diferencia de altura entre unidades interiores adyacentes (H2) ≤15 m		
Longitud permisible después de la ramificación		Longitud de tubo real	Longitud de tubo desde el primer kit de ramificación de refrigerante (ya sea unión Refnet o colector Refnet) hasta la unidad interior ≤40 m (Véase nota 1)		
			[Ejemplo] unidad 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 m	[Ejemplo] unidad 6: b+h≤40 m, unidad 8: i+k≤40 m	[Ejemplo] unidad 8: i≤40 m
Selección del kit de ramificación de refrigerante Los kits de ramificación de refrigerante sólo pueden utilizarse con R410A			**Cómo seleccionar la unión Refnet** • Al utilizar uniones Refnet en la primera ramificación contada desde el lado de la unidad exterior. Elija una opción de la siguiente tabla de acuerdo con la capacidad de la unidad exterior. **Tipo de capacidad de la unidad exterior** / **Nombre del kit de ramificación de refrigerante** RXYCQB / KHRQ22M20T RXYCQ10~12 / KHRQ22M29T9 RXYCQ14~20 / KHRQ22M64T • Para las uniones Refnet distintas a la primera ramificación, seleccione el modelo de kit de ramificación adecuado, en base al índice de capacidad total. **Tipo de capacidad interior** / **Nombre del kit de ramificación de refrigerante** <200 / KHRQ22M20T 200≤x<290 / KHRQ22M29T9 290≤x<600 / KHRQ22M64T		**Cómo seleccionar el colector Refnet** • Elija una opción de la siguiente tabla, en base a la capacidad total de todas las unidades interiores conectadas debajo del colector Refnet. • Nota: El tipo 250 no puede conectarse debajo del colector Refnet. **Tipo de capacidad interior** / **Nombre del kit de ramificación de refrigerante** <290 / KHRQ22M29H (máx. 8 ramificaciones) 290≤x<600 / KHRQ22M64H (máx. 8 ramificaciones)
	Ejemplo de unidades interiores aguas abajo		[Ejemplo] en el caso de unión Refnet C; unidades interiores 3+4+5+6+7+8	[Ejemplo] en el caso de unión Refnet B; unidades interiores 7+8 en el caso de colector Refnet; unidades interiores 1+2+3+4+5+6	[Ejemplo] en el caso de colector Refnet; unidades interiores 1+2+3+4+5+6+7+8