

RXYQ5-54P(8)

Nº	Elemento	RXYQ5P	RXYQ8P8 RXYQ10P	RXYQ12P	RXYQ14P RXYQ16P RXYQ18P	RXYQ20P8 ↓ RXYQ54P
1	SELECTOR FRÍO/CALOR	KRC19-26A6				
2	CAJA DE FIJACIÓN	KJB111A				
3	COLECTOR REFNET	KHRQ22M29H				
				KHRQ22M64H		
						KHRQ22M75H
4	JUNTA REFNET	KHRQ22M20T				
			KHRQ22M75H			
			KHRQ22M64T			
						KHRQ22M75T
5	KIT DE CONEXIÓN MÚLTIPLE DE LA UNIDAD EXTERIOR PARA 2 UNIDADES EXTERIORES	-	-	-	-	BHFQ22P1007
6	KIT DE CONEXIÓN MÚLTIPLE DE LA UNIDAD EXTERIOR PARA 3 UNIDADES EXTERIORES	-	-	-	-	BHFQ22P1517
7	KIT DE BANDEJA DE DRENAJE CENTRAL	KWC26B160	KWC26B280		KWC26B450	Consulte la nota 2
8	KIT DE INDICADOR DE PRESIÓN DIGITAL	BHGP26A1				Consulte la nota 3
9	AUMENTE LA DIFERENCIA DE ALTURA DE ENTRE LAS UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR A 90m (consulte la nota 5)	-	EKLD90P12		EKLD90P18	Consulte la nota 4
10	PCI SENSIBLE ALTA	EKHSPCB consulte la nota 5 y 6				

4TW27231-1D

NOTAS

- Todas las opciones son kits.
- El kit de bandeja de drenaje central debe combinarse en base a la tabla de conexión múltiple de unidades exteriores.
- Sólo es necesaria 1 opción por instalación.
- Es necesaria 1 opción por módulo.
- La opción deberá instalarse dentro de la unidad exterior y es necesaria para cada unidad maestra.
- Sólo para el modelo de bomba de calor (tamaño pequeño).