

Unidades interiores recomendadas para unidades exteriores REYA*A* + REMA5A*

CV	8	10	12	13	14	16	18	20
	4xFXSA50	4xFXSA63	6xFXSA50	3xFXSA50 3xFXSA63	1xFXSA50 5xFXSA63	4xFXSA63 2xFXSA80	3xFXSA50 5xFXSA63	8xFXSA63

En el caso de unidades exteriores múltiples >16HP, el número recomendado de unidades interiores es la suma de las unidades interiores definidas para una unidad exterior individual.

Para obtener información sobre las combinaciones permitidas, consulte el libro de datos técnicos.

Unidades interiores adecuadas para unidades exteriores REYA*A* + REMA5A*

Cubierto por ENER LOT21

FXFA20-25-32-40-50-63-80-100-125

FXZA15-20-25-32-40-50

FXSA15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140

FXDA10-15-20-25-32-40-50-63

FXAA15-20-25-32-40-50-63

FXMA50-63-80-100-125-200-250

FXHA32-50-63-100

FXUA50-71-100

Fuera del alcance de ENER LOT21

EKVDX32-50-80-100

EKEXVA50-63-80-100-125-140-200-250-300-350-400-450-500 + EKEACBVE

CYAS100*80, CYAS150*80, CYAS200*100, CYAS250*140

CYAM100*80, CYAM150*80, CYAM200*100, CYAM250*140

CYAL100*125, CYAL150*200, CYAL200*250, CYAL250*250