

Συνιστώμενες εσωτερικές μονάδες για τις εξωτερικές μονάδες REYA*A* + REMA5A*

HP	8	10	12	13	14	16	18	20
	4xFXSA50	4xFXSA63	6xFXSA50	3xFXSA50 3xFXSA63	1xFXSA50 5xFXSA63	4xFXSA63 2xFXSA80	3xFXSA50 5xFXSA63	2xFXSA50 6xFXSA63

Στην περίπτωση πολλών εξωτερικών μονάδων >16HP, ο συνιστώμενος αριθμός εσωτερικών μονάδων είναι το άθροισμα των εσωτερικών μονάδων που καθορίζονται για μία εξωτερική μονάδα.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς, ανατρέξτε στο βιβλίο τεχνικών δεδομένων.

Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες για τις εξωτερικές μονάδες REYA*A* + REMA5A*

- Καλύπτεται από ENER LOT21
- FXFA20-25-32-40-50-63-80-100-125
 - FXZA15-20-25-32-40-50
 - FXSA15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140
 - FXDA10-15-20-25-32-40-50-63
 - FXAA15-20-25-32-40-50-63
 - FXMA50-63-80-100-125-200-250
 - FXHA32-50-63-100
 - FXUA50-71-100

- Εκτός του πεδίου εφαρμογής του ENER LOT21
- EKVDX32-50-80-100