

Συνιστώμενες εσωτερικές μονάδες για τις εξωτερικές μονάδες REYA*A* + REMA5A*

HP	8	10	12	13	14	16	18	20
	4xFXSA50	4xFXSA63	6xFXSA50	3xFXSA50 3xFXSA63	1xFXSA50 5xFXSA63	4xFXSA63 2xFXSA80	3xFXSA50 5xFXSA63	8xFXSA63

Στην περίπτωση πολλών εξωτερικών μονάδων >16HP, ο συνιστώμενος αριθμός εσωτερικών μονάδων είναι το άθροισμα των εσωτερικών μονάδων που καθορίζονται για μία εξωτερική μονάδα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς, ανατρέξτε στο βιβλίο τεχνικών δεδομένων.

Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες για τις εξωτερικές μονάδες REYA*A* + REMA5A*

Καλύπτεται από ENER LOT21

FXFA20-25-32-40-50-63-80-100-125

FXZA15-20-25-32-40-50

FXSA15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140

FXDA10-15-20-25-32-40-50-63

FXAA15-20-25-32-40-50-63

FXMA50-63-80-100-125-200-250

FXHA32-50-63-100

FXUA50-71-100

Εκτός του πεδίου εφαρμογής του ENER LOT21

EKVDX32-50-80-100