

Unités intérieures recommandées pour unités extérieures REYA*A* + REMA5A*

HP	8	10	12	13	14	16	18	20
	4xFXSA50	4xFXSA63	6xFXSA50	3xFXSA50 3xFXSA63	1xFXSA50 5xFXSA63	4xFXSA63 2xFXSA80	3xFXSA50 5xFXSA63	8xFXSA63

Dans le cas de multiples unités extérieures >16HP, la quantité recommandée d'unités intérieures correspond à la somme d'unités intérieures définie pour une seule unité extérieure.

Consultez le recueil de données d'ingénierie pour plus de renseignements au sujet des combinaisons autorisées.

Unités intérieures appropriées pour unités extérieures REYA*A* + REMA5A*

Recouvert par ENER LOT21

FXFA20-25-32-40-50-63-80-100-125

FXZA15-20-25-32-40-50

FXSA15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140

FXDA10-15-20-25-32-40-50-63

FXAA15-20-25-32-40-50-63

FXMA50-63-80-100-125-200-250

FXHA32-50-63-100

FXUA50-71-100

Hors du champ d'application de ENER LOT21

EKVDX32-50-80-100