

REYA*A* + REMA5A* dış ünite için önerilen iç üniteler

HP	8	10	12	13	14	16	18	20
	4xFXSA50	4xFXSA63	6xFXSA50	3xFXSA50 3xFXSA63	1xFXSA50 5xFXSA63	4xFXSA63 2xFXSA80	3xFXSA50 5xFXSA63	8xFXSA63

>16HP çoklu dış üniteler için önerilen iç ünite adedi, tek bir dış ünite için tanımlanan iç ünite sayısının toplamıdır. İzin verilen kombinasyonlar hakkında ayrıntılar için, mühendislik veri kitabına bakın.

REYA*A* + REMA5A* dış ünite için uygun iç üniteler**ENER LOT21 tarafından kapsanır**

FXFA20-25-32-40-50-63-80-100-125

FXZA15-20-25-32-40-50

FXSA15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140

FXDA10-15-20-25-32-40-50-63

FXAA15-20-25-32-40-50-63

FXMA50-63-80-100-125-200-250

FXHA32-50-63-100

FXUA50-71-100

ENER LOT21 kapsamı dışında

EKVDX32-50-80-100