

RXMLQ-T
RXYLQ-T

Número	Elemento		Unidad sencilla			Unidad Multi · 2·	Unidad Multi · 3·
			RXYLQ10	RXYLQ12	4RXYLQ10		
I.	Colector Refnet		KHRQ22M29H			KHRQ22M75H	
			KHRQ22M64H				
			---	---	---		
II.	Junta Refnet		KHRQ22M20T			KHRQ22M75T	
			KHRQ22M29T9				
			KHRQ22M64T				
III.	Kit de conexión múltiple para unidad exterior	Consulte la nota ·2·.	---	---	---	BHFQ22P1007	---
			---	---	---	---	BHFQ22P1517
IV.	Kit de conexión múltiple para unidad exterior	Consulte la nota ·2·.	---	---	---	---	BHFQ22P1517
Número	Elemento		Unidad sencilla			Unidad Multi · 2·	Unidad Multi · 3·
			RXYLQ10	RXYLQ12	4RXYLQ10		
1a	Selector frío/calor (interruptor)	Consulte la nota 3, 4·.	KRC19-26A				
1b	Selector frío/calor (PCB)	Consulte la nota ·3·.	BRP2A81				
1d	Selector Frío/Calor (caja de fijación)	Consulte la nota ·4·.	KJB111A				
2	Configurador VRV		EKPCAB				
3	Caja de selección de ramificaciones	·2· unidades	BPMKS967A2				
		·3· unidades	BPMKS967A3				
4	PCB de demanda	Consulte la nota ·5·.	DTA104A61/62*				
5	Placa de montaje de la PCB de demanda		KKS26B1*				

NOTAS

1. Todas las opciones son kits
2. Solo para unidades múltiples
3. Para manejar la función de selección frío/calor, son necesarias las opciones ·1a· y ·1b·.
4. Para montar la opción ·1d·, es necesaria la opción ·1a·.
5. Para instalar la PCI de demanda en el tipo de carcasa grande, es necesaria la placa de montaje de la PCB de demanda.