

## Indoor unit installation

m [kg]	Amin [m <sup>2</sup> ]		
	Lowest underground floor . .		All other floors
	No safety measure	Alarm OR Natural ventilation	No safety measure
5,2	15,4	10,3	10,3
5,4	16,0	10,7	10,7
5,6	16,6	11,1	11,1
5,8	17,2	11,5	11,5
6	17,8	11,8	11,8
6,2	18,4	12,2	12,2
6,4	19,0	12,6	12,6
6,6	19,5	13,0	13,0
6,8	20,1	13,4	13,4
7	20,7	13,8	13,8
7,2	21,3	14,2	14,2
7,4	21,9	14,6	14,6
7,6	22,5	15,0	15,0
7,8	23,1	15,4	15,4
8	23,7	15,8	15,8
8,2	24,3	16,2	16,2
8,4	24,9	16,6	16,6
8,6	25,5	17,0	17,0
8,8	26,1	17,4	17,4
9	26,7	17,8	17,8
9,2	27,2	18,2	18,2
9,4	27,8	18,6	18,6
9,6	28,4	19,0	19,0
9,8	29,0	19,3	19,3
10	29,6	19,7	19,7
10,2	30,2	20,1	20,1
10,4	30,8	20,5	20,5
10,6	31,4	20,9	20,9
10,8	32,0	21,3	21,3
11	32,6	21,7	21,7
11,2	33,2	22,1	22,1
11,4	33,8	22,5	22,5
11,6	34,4	22,9	22,9
11,8	34,9	23,3	23,3
12	35,5	23,7	23,7
12,2	36,1	24,1	24,1
12,4	36,7	24,5	24,5
12,6	37,3	24,9	24,9
12,8	37,9	25,3	25,3
13	38,5	25,7	25,7
13,2	39,1	26,1	26,1
13,4	39,7	26,5	26,5
13,6	40,3	26,8	26,8
13,8	40,9	27,2	27,2
14	41,5	27,6	27,6