

Relación de conexión [%]

Relación de conexión [%]	Temperatura de aire exterior		Capacidad de calefacción [kW]					
			Temperatura de aire interior [°C DB]					
	[°C DB]	[°C WB]	16,0	18,0	20,0	21,0	22,0	24,0
110%	-19,8	-20,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
	-18,8	-19,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
	-16,7	-17,0	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	-13,7	-15,0	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
	-11,8	-13,0	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
	-9,8	-11,0	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
	-9,5	-10,0	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
	-8,5	-9,1	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
	-7,0	-7,6	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
	-5,0	-5,6	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
	-3,0	-3,7	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
	0,0	-0,7	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
	3,0	2,2	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7
	5,0	4,1	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	32,1
	7,0	6,0	34,7	34,7	34,7	34,0	33,4	32,1
	9,0	7,9	35,5	35,5	34,7	34,0	33,4	32,1
	11,0	9,8	36,5	35,9	34,7	34,0	33,4	32,1
13,0	11,8	37,2	35,9	34,7	34,0	33,4	32,1	
15,0	13,7	37,2	35,9	34,7	34,0	33,4	32,1	
100% 31,5 kW	-19,8	-20,0	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
	-18,8	-19,0	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	-16,7	-17,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
	-13,7	-15,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
	-11,8	-13,0	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
	-9,8	-11,0	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
	-9,5	-10,0	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
	-8,5	-9,1	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
	-7,0	-7,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
	-5,0	-5,6	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
	-3,0	-3,7	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
	0,0	-0,7	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,2
	3,0	2,2	31,5	31,5	31,5	30,9	30,4	29,2
	5,0	4,1	32,5	32,5	31,5	30,9	30,4	29,2
	7,0	6,0	33,8	32,6	31,5	30,9	30,4	29,2
	9,0	7,9	33,8	32,6	31,5	30,9	30,4	29,2
	11,0	9,8	33,8	32,6	31,5	30,9	30,4	29,2
13,0	11,8	33,8	32,6	31,5	30,9	30,4	29,2	
15,0	13,7	33,8	32,6	31,5	30,9	30,4	29,2	
90%	-19,8	-20,0	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
	-18,8	-19,0	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
	-16,7	-17,0	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
	-13,7	-15,0	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
	-11,8	-13,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
	-9,8	-11,0	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
	-9,5	-10,0	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
	-8,5	-9,1	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
	-7,0	-7,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
	-5,0	-5,6	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
	-3,0	-3,7	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	26,3
	0,0	-0,7	29,0	29,0	28,4	27,8	27,3	26,3
	3,0	2,2	30,4	29,4	28,4	27,8	27,3	26,3
	5,0	4,1	30,4	29,4	28,4	27,8	27,3	26,3
	7,0	6,0	30,4	29,4	28,4	27,8	27,3	26,3
	9,0	7,9	30,4	29,4	28,4	27,8	27,3	26,3
	11,0	9,8	30,4	29,4	28,4	27,8	27,3	26,3
13,0	11,8	30,4	29,4	28,4	27,8	27,3	26,3	
15,0	13,7	30,4	29,4	28,4	27,8	27,3	26,3	