




# Manual de instalación

## Serie Split R32



ARXF20F5V1B  
ARXF25F5V1B  
ARXF35F5V1B  
ARXF42F5V1B

Manual de instalación  
Serie Split R32

Español

## Tabla de contenidos

|           |                                                                                       |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Acerca de la documentación</b>                                                     | <b>2</b>  |
| 1.1       | Acerca de este documento                                                              | 2         |
| <b>2</b>  | <b>Instrucciones de seguridad específicas para el instalador</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Acerca de la caja</b>                                                              | <b>5</b>  |
| 3.1       | Unidad exterior                                                                       | 5         |
| 3.1.1     | Cómo desembalar la unidad exterior                                                    | 5         |
| 3.1.2     | Extracción de los accesorios de la unidad exterior                                    | 5         |
| <b>4</b>  | <b>Instalación de la unidad</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 4.1       | Preparación del lugar de instalación                                                  | 5         |
| 4.1.1     | Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior                 | 5         |
| 4.1.2     | Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior en climas fríos | 6         |
| 4.2       | Montaje de la unidad exterior                                                         | 6         |
| 4.2.1     | Cómo proporcionar la estructura de la instalación                                     | 6         |
| 4.2.2     | Cómo instalar la unidad exterior                                                      | 6         |
| 4.2.3     | Para proporcionar drenaje                                                             | 6         |
| 4.2.4     | Cómo evitar que la unidad exterior se caiga                                           | 7         |
| <b>5</b>  | <b>Instalación de la tubería</b>                                                      | <b>7</b>  |
| 5.1       | Preparación las tuberías de refrigerante                                              | 7         |
| 5.1.1     | Requisitos de las tuberías de refrigerante                                            | 7         |
| 5.1.2     | Diferencia de altura y longitud de la tubería de refrigerante                         | 7         |
| 5.1.3     | Aislamiento de la tubería de agua                                                     | 7         |
| 5.2       | Conexión de las tuberías de refrigerante                                              | 7         |
| 5.2.1     | Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante                                   | 8         |
| 5.2.2     | Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante                                 | 8         |
| 5.2.3     | Conexión de la tubería de refrigerante a la unidad exterior                           | 8         |
| 5.3       | Comprobación de las tuberías de refrigerante                                          | 8         |
| 5.3.1     | Cómo comprobar si hay fugas                                                           | 8         |
| 5.3.2     | Cómo ejecutar el secado por vacío                                                     | 8         |
| <b>6</b>  | <b>Carga de refrigerante</b>                                                          | <b>9</b>  |
| 6.1       | Acerca de la carga de refrigerante                                                    | 9         |
| 6.2       | Acerca del refrigerante                                                               | 9         |
| 6.3       | Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional                                 | 9         |
| 6.4       | Cómo determinar la cantidad de recarga completa                                       | 10        |
| 6.5       | Carga de refrigerante adicional                                                       | 10        |
| 6.6       | Cómo fijar la etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero                       | 10        |
| <b>7</b>  | <b>Instalación eléctrica</b>                                                          | <b>10</b> |
| 7.1       | Especificaciones de los componentes de cableado estándar                              | 10        |
| 7.2       | Cómo conectar el cableado eléctrico a la unidad exterior                              | 11        |
| <b>8</b>  | <b>Finalización de la instalación de la unidad exterior</b>                           | <b>11</b> |
| 8.1       | Cómo finalizar la instalación de la unidad exterior                                   | 11        |
| 8.2       | Para cerrar la unidad exterior                                                        | 11        |
| <b>9</b>  | <b>Puesta en marcha</b>                                                               | <b>11</b> |
| 9.1       | Lista de comprobación antes de la puesta en servicio                                  | 11        |
| 9.2       | Lista de comprobación durante la puesta en marcha                                     | 12        |
| 9.3       | Llevar a cabo una prueba de funcionamiento                                            | 12        |
| 9.4       | Puesta en marcha de la unidad exterior                                                | 12        |
| <b>10</b> | <b>Solución de problemas</b>                                                          | <b>12</b> |
| 10.1      | Diagnóstico de averías mediante el LED en la PCB de la unidad exterior                | 12        |
| <b>11</b> | <b>Tratamiento de desechos</b>                                                        | <b>12</b> |
| <b>12</b> | <b>Datos técnicos</b>                                                                 | <b>13</b> |

|        |                                            |    |
|--------|--------------------------------------------|----|
| 12.1   | Diagrama de cableado                       | 13 |
| 12.1.1 | Leyenda del diagrama de cableado unificado | 13 |
| 12.2   | Diagrama de tuberías                       | 15 |
| 12.2.1 | Diagrama de tuberías: unidad exterior      | 15 |

## 1 Acerca de la documentación

### 1.1 Acerca de este documento



#### ADVERTENCIA

Asegúrese de que las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, además de los materiales aplicados, cumplan con las instrucciones que aparecen en Daikin (incluidos todos los documentos que se enumeran en "Conjunto de documentación") y con la normativa aplicable y que solo las realice personal autorizado. En Europa y zonas donde se apliquen las normas IEC, EN/IEC 60335-2-40 es la norma aplicable.



#### INFORMACIÓN

Asegúrese de que el usuario disponga de la documentación impresa y pídale que conserve este material para futuras consultas.

#### Audiencia de destino

Instaladores autorizados



#### INFORMACIÓN

Este documento solo describe las instrucciones de instalación específicas de la unidad exterior. Para instalar la unidad interior (montaje de la unidad interior, conexión de las tuberías de refrigerante a la unidad interior, conexión del cableado eléctrico a la unidad interior ...), consulte el manual de instalación de la unidad interior.

#### Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El conjunto completo consiste en:

- **Precauciones generales de seguridad:**
  - Instrucciones de seguridad que DEBE leer antes de la instalación
  - Formato: Papel (en la caja de la unidad exterior)
- **Manual de instalación de la unidad exterior:**
  - Instrucciones de instalación
  - Formato: Papel (en la caja de la unidad exterior)
- **Guía de referencia del instalador:**
  - Preparativos para la instalación, datos de referencia, ...
  - Formato: archivos digitales en <https://www.daikin.eu> Utilice la función de búsqueda 🔍 para encontrar su modelo.

La última revisión de la documentación suministrada está publicada en el sitio web regional de Daikin y está disponible a través de su distribuidor.

Escanee el siguiente código QR para encontrar toda la documentación y más información sobre su producto en el sitio web de Daikin.



Las instrucciones originales están redactadas en inglés. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

#### Datos técnicos

- Hay disponible un **subconjunto** de los datos técnicos más recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al público).

- Hay disponible un **conjunto completo** de los datos técnicos más recientes en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

## 2 Instrucciones de seguridad específicas para el instalador

Respete siempre las siguientes instrucciones y normativas de seguridad.

**Instalación de la unidad (consulte "4 Instalación de la unidad" ▶ 5))**



### ADVERTENCIA

La instalación debe correr a cargo de un instalador y los materiales y la instalación deben ajustarse a la legislación en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.

**Lugar de instalación (consulte "4.1 Preparación del lugar de instalación" ▶ 5))**



### PRECAUCIÓN

- Compruebe si la ubicación donde está instalada la unidad puede soportar su peso. Una instalación deficiente es peligrosa. Puede provocar vibraciones o ruidos de funcionamiento anormales.
- Disponga de suficiente espacio para el mantenimiento.
- NO instale la unidad de forma que esté en contacto con el techo o la pared, puesto que se pueden producir vibraciones.



### ADVERTENCIA

El aparato debe almacenarse en una habitación en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un calentador eléctrico en funcionamiento).

**Conexión de las tuberías de refrigerante (consulte "5.2 Conexión de las tuberías de refrigerante" ▶ 7))**



### PRECAUCIÓN

- No se admite cobresoldadura o soldadura en la obra en unidades con carga de refrigerante R32 durante el envío.
- Durante la instalación del sistema de refrigerante, la unión de componentes con, al menos, uno de ellos cargado, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes requisitos: dentro de espacios ocupados las uniones que no sean permanentes no están permitidas para el refrigerante R32, salvo para las uniones de obra que conectan directamente la unidad interior a las tuberías. Las uniones de obra que conectan directamente las tuberías a las unidades interiores deben ser de tipo no permanente.



### AVISO

- Utilice la tuerca abocardada fijada a la unidad.
- Para evitar fugas de gas, aplique aceite refrigerante SOLO en la superficie interior de la parte abocardada. Utilice aceite de refrigeración para el R32 (FW68DA).
- NO reutilice las juntas.



### AVISO

- NO utilice aceite mineral en la pieza abocardada.
- NO reutilice tuberías de instalaciones anteriores.
- NUNCA instale un secador en esta unidad R32 a fin de proteger su vida útil. El material de secado puede disolverse y dañar el sistema.



### ADVERTENCIA

Conecte la tubería de refrigerante firmemente antes de poner en marcha el compresor. Si la tubería de refrigerante NO está conectada y la válvula de cierre está abierta, el aire se aspirará cuando el compresor entre en funcionamiento. Esto provocará una presión anómala en el ciclo de refrigeración, lo que podría provocar, a su vez, daños materiales e incluso lesiones personales.



### PRECAUCIÓN

- Un abocardado incompleto podría provocar fugas de gas refrigerante.
- NO vuelva a utilizar el abocardado. Utilice abocardados nuevos para evitar fugas de gas refrigerante.
- Utilice las tuercas abocardadas que se suministran con la unidad. Si se utilizan tuercas abocardadas diferentes puede producirse una fuga de gas refrigerante.



### PRECAUCIÓN

NO abra las válvulas antes de completar el abocardado. Un abocardado incompleto podría provocar fugas de gas refrigerante.



### PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN

NO abra las válvulas de cierre antes de que haya terminado el secado por vacío.

**Carga de refrigerante (consulte "6 Carga de refrigerante" ▶ 9))**



### ADVERTENCIA

- El refrigerante dentro del sistema es ligeramente inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso de producirse fugas en la habitación, si el refrigerante entra en contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos nocivos.
- APAGUE cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación, y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.
- NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio confirme que el componente por donde se ha producido la fuga de refrigerante se haya reparado.



### ADVERTENCIA

- Utilice solamente R32 como refrigerante. Otras sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.
- El refrigerante R32 contiene gases fluorados de efecto invernadero. Su potencial de calentamiento global (GWP) es 675. NO vierta estos gases a la atmósfera.
- Cuando cargue refrigerante, utilice SIEMPRE guantes protectores y gafas de seguridad.



### AVISO

Para evitar que el compresor se averíe, NO cargue más cantidad de refrigerante que la especificada.



### ADVERTENCIA

En caso de fuga accidental, NUNCA toque directamente el refrigerante. Podría sufrir heridas serias por congelamiento de los tejidos.

**Instalación eléctrica (consulte "7 Instalación eléctrica" ▶ 10))**



### ADVERTENCIA

El aparato DEBE instalarse de acuerdo con la normativa sobre cableado nacional.

## 2 Instrucciones de seguridad específicas para el instalador



### ADVERTENCIA

- Todo el cableado DEBE realizarlo un electricista autorizado y DEBE cumplir con la normativa nacional sobre cableado.
- Realice todas las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
- Todos los componentes proporcionados en la obra y toda la instalación eléctrica DEBEN cumplir la normativa aplicable.



### ADVERTENCIA

- Si a la fuente de alimentación le falta una fase o una fase neutra errónea, el equipo podría averiarse.
- Establezca una conexión a tierra apropiada. NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra es incompleta o incorrecta, pueden producirse descargas eléctricas.
- Instale los fusibles o disyuntores necesarios.
- Asegure el cableado eléctrico con sujetacables para que NO entren en contacto con las tuberías o con bordes afilados (especialmente del lado de alta presión).
- NO utilice cables encintados, alargadores ni conexiones de sistema estrella. Pueden provocar sobrecalentamiento, descargas eléctricas o incendios.
- NO instale un condensador de avance de fase, porque la unidad está equipada con un Inverter. Un condensador de avance de fase reducirá el rendimiento y podría provocar accidentes.



### ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multifilar para los cables de alimentación.



### ADVERTENCIA

Utilice un disyuntor de desconexión onipolar con una separación de contacto de al menos 3 mm que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.



### ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dañado, DEBERÁ ser sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.



### ADVERTENCIA

NO conecte la alimentación eléctrica a la unidad interior. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



### ADVERTENCIA

- NO utilice componentes eléctricos adquiridos localmente dentro del producto.
- NO realice ninguna derivación de suministro eléctrico para la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de terminales. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



### ADVERTENCIA

Mantenga el cableado de interconexión lejos de los tubos de cobre sin aislamiento térmico, puesto que dichos tubos estarán muy calientes.



### PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Todos los componentes eléctricos (incluidos los termistores) se energizan mediante la alimentación eléctrica. NO los toque con las manos desnudas.



### PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Desconecte el suministro eléctrico durante más de 10 minutos y mida la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento. La tensión DEBE ser inferior a 50 V de CC antes de que pueda tocar los componentes eléctricos. Para conocer la ubicación de los terminales, consulte el diagrama de cableado.

Finalización de la instalación de la unidad interior (consulte "8 Finalización de la instalación de la unidad exterior" [p 11])



### PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Asegúrese de que el sistema esté conectado a tierra correctamente.
- DESCONECTE la alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento.
- Instale la cubierta de la caja de conexiones antes de CONECTAR la alimentación eléctrica.

Puesta en marcha (consulte "9 Puesta en marcha" [p 11])



### PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



### PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO



### PRECAUCIÓN

NO realice la prueba de funcionamiento si todavía está efectuando operaciones en la unidad(es) interior(es).

Cuando realiza la prueba de funcionamiento, NO SOLAMENTE la unidad exterior funcionará, sino también la unidad interior conectada. Es peligroso trabajar en una unidad interior cuando se realiza una prueba de funcionamiento.



### PRECAUCIÓN

NO introduzca los dedos, varillas ni otros objetos en la entrada o la salida de aire. NO quite la protección del ventilador. Si el ventilador gira a gran velocidad, puede provocar lesiones.





### A2L ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.

## 3 Acerca de la caja

### 3.1 Unidad exterior

#### 3.1.1 Cómo desembalar la unidad exterior




#### ADVERTENCIA

Asegúrese de que las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación cumplan con las instrucciones que aparecen en Daikin y con la normativa aplicable (por ejemplo, la normativa nacional sobre gas) y que SOLO las realice personal autorizado.

#### 3.1.2 Extracción de los accesorios de la unidad exterior

Asegúrese de que cuenta con todos los siguientes accesorios suministrados con la unidad:



- a Precauciones generales de seguridad
- b Manual de instalación de la unidad exterior
- c Etiqueta de información relativa a gases fluorados de efecto invernadero
- d Etiqueta multilingüe de información relativa a gases fluorados de efecto invernadero
- e Tapón de drenaje (situado en la parte inferior del embalaje)

## 4 Instalación de la unidad

### 4.1 Preparación del lugar de instalación



#### ADVERTENCIA

El aparato debe almacenarse en una habitación en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un calentador eléctrico en funcionamiento).




#### ADVERTENCIA

Asegúrese de que las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación cumplan con las instrucciones que aparecen en Daikin y con la normativa aplicable (por ejemplo, la normativa nacional sobre gas) y que SOLO las realice personal autorizado.

#### 4.1.1 Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior

Tenga en cuenta las siguientes pautas de espacio:




- a Salida de aire
- b Entrada de aire

Se recomienda instalar una placa deflectora cuando la salida de aire esté expuesta al viento.

Se recomienda instalar la unidad exterior con la entrada de aire orientada hacia la pared y NO exponerla directamente al viento.

## 4 Instalación de la unidad



- a Placa deflectora
- b Dirección de viento preponderante
- c Salida de aire




### INFORMACIÓN

El nivel de presión sonora es inferior a 70 dBA.

### 4.1.2 Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior en climas fríos

Proteja la unidad exterior de nevadas directas y tenga cuidado de no dejar NUNCA que la unidad exterior quede cubierta por la nieve.



- a Cubierta para la nieve
- b Pedestal
- c Dirección de viento preponderante
- d Salida de aire



Deje siempre un mínimo de 300 mm de espacio libre por debajo de la unidad. Además, asegúrese de que la unidad está colocada por lo menos 100 mm por encima del nivel de nieve previsto. Consulte "4.2 Montaje de la unidad exterior" [p. 6] para obtener más información.

En zonas con nevadas abundantes, es muy importante instalar la unidad en un lugar que NO se vea afectado por la nieve. Si existe la posibilidad de nevadas laterales, asegúrese de que el serpentín del intercambiador de calor esté resguardado de la nieve. Si es necesario, instale una cubierta para la nieve y un pedestal.

## 4.2 Montaje de la unidad exterior


### 4.2.1 Cómo proporcionar la estructura de la instalación

Prepare 4 juegos de pernos de anclaje M8 o M10, tuercas y arandelas (suministro independiente).



a 100 mm por encima del nivel de nieve previsto

### 4.2.2 Cómo instalar la unidad exterior



### 4.2.3 Para proporcionar drenaje



#### AVISO

Si la unidad se instala en un clima frío, adopte las medidas necesarias para EVITAR la congelación de la condensación.



#### AVISO


Si los orificios de drenaje están tapados por una base de montaje o por la superficie del suelo, coloque soportes de ≤30 mm bajo los pies de la unidad exterior.



**INFORMACIÓN**

Para obtener información sobre las opciones disponibles, póngase en contacto con su distribuidor.

- 1 Para realizar el drenaje utilice un tapón de drenaje.
- 2 Utilice un tubo flexible de Ø16 mm (suministro independiente).




- a Conexión para drenaje  
b Estructura inferior  
c Tapón de drenaje  
d Tubo flexible (suministro independiente)

#### 4.2.4 Cómo evitar que la unidad exterior se caiga

Cuando instale la unidad en lugares expuestos a vientos fuertes donde pueda inclinarse, tome las siguientes medidas:

- 1 Prepare 2 cables tal como se indica en la siguiente ilustración (suministro independiente).
- 2 Coloque los 2 cables sobre la unidad exterior.
- 3 Inserte una lámina de goma entre los cables y la unidad exterior para evitar que los cables rayen la pintura (suministro independiente).
- 4 Fije los extremos de los cables.
- 5 Apriete los cables.



## 5 Instalación de la tubería

### 5.1 Preparación las tuberías de refrigerante

#### 5.1.1 Requisitos de las tuberías de refrigerante

##### Material de las tuberías

Cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico

##### • Diámetro de tuberías:

| Tubería de líquido | Tubería de gas |
|--------------------|----------------|
| Ø6,4 mm (1/4")     | Ø9,5 mm (3/8") |

##### Grado de temple y espesor de pared de la tubería

| Diámetro exterior (Ø) | Grado de temple | Espesor (t) <sup>(a)</sup> |  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|--|
| 6,4 mm (1/4 pulgadas) | Recocido (O)    | ≥0,8 mm                    |  |
| 9,5 mm (3/8 pulgadas) | Recocido (O)    |                            |  |

<sup>(a)</sup> En función de la normativa en vigor y de la máxima presión de funcionamiento de la unidad (consulte "PS High" en la placa de identificación de la unidad), puede que sea necesario un mayor grosor de tubería.


#### 5.1.2 Diferencia de altura y longitud de la tubería de refrigerante

| ¿Qué?                                 | Distancia |
|---------------------------------------|-----------|
| Longitud máxima de tubería permitida  | 20 m      |
| Longitud mínima de tubería permitida  | 1,5 m     |
| Diferencia de altura máxima permitida | 12 m      |

#### 5.1.3 Aislamiento de la tubería de agua

- Utilice espuma de polietileno como material de aislamiento:
  - con un coeficiente de transferencia de calor entre 0,041 y 0,052 W/mK (0,035 y 0,045 kcal/mh°C)
  - con una resistencia térmica de al menos 120°C
- Grosor del aislamiento:

| Diámetro exterior de la tubería (Ø <sub>p</sub> ) | Diámetro interior del aislamiento (Ø <sub>i</sub> ) | Grosor del aislamiento (t) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 6,4 mm (1/4 pulgadas)                             | 8~10 mm                                             | ≥10 mm                     |
| 9,5 mm (3/8 pulgadas)                             | 12~15 mm                                            |                            |



Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la humedad relativa supera el 80%, el espesor del material de aislamiento deberá ser de al menos 20 mm para evitar que se forme condensación sobre la superficie del aislamiento.

### 5.2 Conexión de las tuberías de refrigerante



**PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO**

## 5 Instalación de la tubería

### 5.2.1 Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante

#### Antes de conectar las tuberías de refrigerante

Asegúrese de que la unidad exterior y la unidad interior estén montadas.

#### Flujo de trabajo habitual

La conexión de las tuberías de refrigerante implica:

- Conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior
- Conectar las tuberías de refrigerante a la unidad exterior
- Cómo aislar las tuberías de refrigerante
- Tenga en cuenta las pautas para:
  - Curvar los tubos
  - Abocardar los extremos de la tubería
  - Utilizar las válvulas de cierre

### 5.2.2 Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante



**PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO**



#### AVISO

- Utilice la tuerca abocardada incluida en la unidad principal.
- Para evitar fugas de gas, aplique aceite refrigerante solo en la superficie interior de la parte abocardada. Utilice aceite de refrigeración para el R32 (Ejemplo: FW68DA, aceite SUNISO).
- NO reutilice las juntas.




#### ADVERTENCIA

Conecte la tubería de refrigerante firmemente antes de poner en marcha el compresor. Si la tubería de refrigerante NO está conectada y la válvula de cierre está abierta, el aire se aspirará cuando el compresor entre en funcionamiento. Esto provocará una presión anómala en el ciclo de refrigeración, lo que podría provocar, a su vez, daños materiales e incluso lesiones personales.

### 5.2.3 Conexión de la tubería de refrigerante a la unidad exterior

- **Longitud de la tubería.** Mantenga la tubería de obra lo más corta posible.
- **Protección de la tubería.** Proteja la tubería de obra frente a daños físicos.

- 1 Conecte la conexión de refrigerante líquido desde la unidad interior a la válvula de cierre de líquido de la unidad exterior.



- a Válvula de cierre de líquido
- b Válvula de cierre de gas
- c Conexión de servicio

- 2 Conecte la conexión de refrigerante gaseoso desde la unidad interior a la válvula de cierre de gas de la unidad exterior.



#### AVISO

Se recomienda que la tubería de refrigerante entre la unidad interior y la unidad exterior se instale dentro de un conducto o enrollarla con cinta aislante.

## 5.3 Comprobación de las tuberías de refrigerante

### 5.3.1 Cómo comprobar si hay fugas



#### AVISO

NO supere la presión de trabajo máxima de la unidad (véase "PS High" en la placa de especificaciones de la unidad).



#### AVISO

Utilizar SIEMPRE una solución de ensayo de burbujas recomendada por su mayorista.

No utilizar NUNCA agua jabonosa:

- El agua jabonosa podría provocar el agrietamiento de algunos componentes, como tuercas abocardadas o tapas de las válvulas de cierre.
- El agua jabonosa podría contener sal, que absorbe la humedad que se congelará cuando se enfríen las tuberías.
- El agua jabonosa contiene amoníaco, que podría provocar la corrosión de las tuercas abocardadas (entre la tuerca abocardada de latón y la conexión abocardada de cobre).

- 1 Cargue el sistema con nitrógeno hasta una presión de manómetro de 200 kPa (2 bar). Se recomienda una presurización a 3000 kPa (30 bar) o más (en función de la normativa local) para detectar pequeñas fugas.
- 2 Compruebe si hay fugas aplicando una solución capaz de formar burbujas a todas las conexiones.
- 3 Descargue todo el nitrógeno.

### 5.3.2 Cómo ejecutar el secado por vacío

- 1 Haga vacío en el sistema hasta que la presión del colector indique -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Déjelo así durante 4 o 5 minutos y compruebe la presión:

| Si la presión... | Entonces...                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| No cambia        | No hay humedad en el sistema. Este procedimiento ha terminado. |
| Aumenta          | Hay humedad en el sistema. Vaya al siguiente paso.             |

- 3 Haga vacío en el sistema durante al menos 2 horas hasta una presión del colector de -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 Después de DESACTIVAR la bomba, compruebe la presión durante al menos 1 hora.
- 5 Si NO se alcanza el vacío pretendido o NO se PUEDE mantener el vacío durante 1 hora, realice lo siguiente:
  - Compruebe de nuevo si se producen fugas.
  - Vuelva a realizar el secado de vacío.



#### AVISO

Asegúrese de abrir las válvulas de cierre después de instalar la tubería de refrigerante y realizar el secado de vacío. Si pone el sistema en funcionamiento con las válvulas de cierre cerradas, el compresor podría averiarse.



## 6 Carga de refrigerante

### 6.1 Acerca de la carga de refrigerante

La unidad exterior viene cargada de fábrica con refrigerante, pero en algunos casos puede ser necesario lo siguiente:

| Qué                                    | Cuándo                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargar refrigerante adicional          | Si la longitud de tubería de líquido total es superior a la especificada (consulte más adelante).                       |
| Recargar completamente el refrigerante | <b>Ejemplo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al reubicar el sistema.</li> <li>Después de una fuga.</li> </ul> |

#### Cargar refrigerante adicional

Antes de cargar el refrigerante adicional, asegúrese de haber conectado y comprobado las tuberías de refrigerante **externas** de la unidad exterior (pruebas de fuga, secado de vacío).



#### INFORMACIÓN

Según cuáles sean las unidades y/o condiciones del emplazamiento, es posible que sea necesario instalar el cableado eléctrico antes de cargar refrigerante.

Proceso de trabajo típico: la carga de refrigerante adicional consta normalmente de las siguientes fases:

- 1 Calcular si hay que cargar refrigerante adicional y cuánto.
- 2 Si es necesario, cargar el refrigerante adicional.
- 3 Rellenar la etiqueta sobre gases fluorados de efecto invernadero y fijarla en el interior de la unidad exterior.

#### Recargar completamente el refrigerante

Antes de recargar completamente el refrigerante, asegúrese de haber realizado lo siguiente:

- 1 Todo el refrigerante se recupera desde el sistema.
- 2 Comprobación de las tuberías de refrigerante **externas** de la unidad exterior (pruebas de fuga, secado de vacío).
- 3 Secado de vacío de las tuberías de refrigerante **internas** de la unidad exterior.



#### AVISO

Antes de una recarga completa, realice un secado de vacío en las tuberías de refrigerante **internas** de la unidad exterior.

Proceso de trabajo típico: la recarga completa de refrigerante consta normalmente de las siguientes fases:

- 1 Calcular el refrigerante que debe cargarse.
- 2 Carga de refrigerante.
- 3 Rellenar la etiqueta sobre gases fluorados de efecto invernadero y fijarla en el interior de la unidad exterior.

### 6.2 Acerca del refrigerante

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. NO vierta gases a la atmósfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor del potencial de calentamiento global (GWP): 675

Puede ser necesario realizar inspecciones periódicas para localizar fugas de refrigerante, dependiendo de la legislación vigente. Póngase en contacto con su instalador para obtener más información.



#### ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.



#### ADVERTENCIA

- El refrigerante dentro del sistema es ligeramente inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso de producirse fugas en la habitación, si el refrigerante entra en contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos nocivos.
- APAGUE cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación, y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.
- NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio confirme que el componente por donde se ha producido la fuga de refrigerante se haya reparado.



#### ADVERTENCIA

El aparato debe almacenarse en una habitación en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un calentador eléctrico en funcionamiento).



#### ADVERTENCIA

- NO perforo ni queme las piezas del ciclo de refrigerante.
- NO utilice materiales de limpieza ni ningún otro medio para acelerar el proceso de desescarche que no sea el recomendado por el fabricante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema es inodoro.



#### AVISO

La legislación en vigor en materia de **gases de efecto invernadero fluorados** obliga a especificar la carga de refrigerante de la unidad tanto en peso como en su equivalente en CO<sub>2</sub>.

**Fórmula para calcular la cantidad en toneladas equivalentes de CO<sub>2</sub>:** valor GWP del refrigerante × carga total de refrigerante [en kg]/1000

Póngase en contacto con su instalador para obtener más información.

### 6.3 Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional

| Si la longitud total de la tubería de líquido es... | Entonces...                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤10 m                                               | NO añada refrigerante adicional.                                                                                       |
| >10 m                                               | R=(longitud total (m) de tubería para líquido-10 m)×0,020<br>R=carga adicional (kg)(redondeada en unidades de 0,01 kg) |



#### INFORMACIÓN

Se considera que la longitud de la tubería es la longitud de la tubería de líquido medida en un sentido.

7 Instalación eléctrica

6.4 Cómo determinar la cantidad de recarga completa



INFORMACIÓN

Si es necesaria una recarga completa, la carga total de refrigerante es: la carga de refrigerante de fábrica (véase la placa de especificaciones técnicas) + la carga adicional determinada.

6.5 Carga de refrigerante adicional



ADVERTENCIA


- Utilice solamente R32 como refrigerante. Otras sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.
- El refrigerante R32 contiene gases fluorados de efecto invernadero. Su potencial de calentamiento global (GWP) es 675. NO vierta estos gases a la atmósfera.
- Cuando cargue refrigerante, utilice SIEMPRE guantes protectores y gafas de seguridad.

**Prerequisito:** Antes de cargar el refrigerante, asegúrese de haber conectado y comprobado la tubería de refrigerante (prueba de fugas y secado de vacío).

- Conecte el cilindro de refrigerante a la conexión de servicio.
- Cargue la cantidad de refrigerante adicional.
- Abra la válvula de cierre de gas.

6.6 Cómo fijar la etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero

- Rellene la etiqueta de la siguiente manera:



- a Si se suministra una etiqueta multilingüe para los gases fluorados de efecto invernadero (consulte accesorios), despegue el idioma que corresponda y péguela encima de a.
- b Carga de refrigerante de fábrica, consulte la placa de identificación de la unidad
- c Cantidad de refrigerante adicional cargada
- d Carga total de refrigerante
- e **Cantidad de gases fluorados de efecto invernadero** de la carga de refrigerante total expresada en toneladas de CO<sub>2</sub> equivalentes.
- f GWP = Global warming potential (Potencial de calentamiento global)



AVISO

La normativa aplicable sobre **gases fluorados de efecto invernadero** requiere que la carga de la unidad se indique en peso y en toneladas de CO<sub>2</sub> equivalentes.

**Fórmula para calcular la cantidad de toneladas de CO<sub>2</sub> equivalentes:** Valor GWP del refrigerante × carga de refrigerante total [en kg] / 1000

Utilice el valor GWP que se menciona en la etiqueta de carga de refrigerante adicional.

- Fije la etiqueta en el interior de la unidad exterior cerca de las válvulas de cierre de gas y líquido.

7 Instalación eléctrica



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



ADVERTENCIA

- Todo el cableado **DEBE** realizarlo un electricista autorizado y **DEBE** cumplir con la normativa nacional sobre cableado.
- Realice todas las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
- Todos los componentes proporcionados en la obra y toda la instalación eléctrica **DEBEN** cumplir la normativa aplicable.



ADVERTENCIA

Utilice **SIEMPRE** un cable multifilar para los cables de alimentación.



ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dañado, **DEBERÁ** ser sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.



ADVERTENCIA

Adoptar las medidas pertinentes para evitar que la unidad pueda utilizarse como refugio de animales pequeños. Si algún animal entrase en contacto con los componentes eléctricos, podría provocar averías o hacer que apareciese humo o fuego.



ADVERTENCIA

**NO** conecte la alimentación eléctrica a la unidad interior. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

- NO** utilice componentes eléctricos adquiridos localmente dentro del producto.
- NO** realice ninguna derivación de suministro eléctrico para la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de terminales. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

Mantenga el cableado de interconexión lejos de los tubos de cobre sin aislamiento térmico, puesto que dichos tubos estarán muy calientes.

7.1 Especificaciones de los componentes de cableado estándar



AVISO


Se recomienda utilizar cables sólidos. Si se utilizan cables trenzados, tuerza ligeramente las trenzas para unir el extremo del conductor para utilizarlo directamente en la abrazadera del terminal o insertarlo en un terminal de tipo engaste redondo. Los detalles de describen en las "Pautas al conectar el cableado eléctrico" que aparecen en la guía de referencia del instalador.

| Componente                      |                       |                                        |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Cable de alimentación eléctrica | Tensión               | 220~240 V                              |
|                                 | Fase                  | 1~                                     |
|                                 | Frecuencia            | 50 Hz                                  |
|                                 | Tamaños de los cables | DEBEN cumplir con la normativa vigente |


| Componente                                 |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cable de interconexión (interior↔exterior) | Cable de 4 núcleos $\geq 1,5$ mm <sup>2</sup> y aplicable para 220~240 V |
| Fusible de campo recomendado               | 16 A                                                                     |
| Disyuntor de fugas a tierra                | DEBEN cumplir con la normativa vigente                                   |

### 7.2 Cómo conectar el cableado eléctrico a la unidad exterior

- 1 Retire la tapa de servicio.
- 2 Retire la placa de blindaje.
- 3 Abra la abrazadera de cable.
- 4 Conecte el cable de interconexión y el suministro eléctrico de la siguiente manera:



- a Cable de interconexión
- b Cable de suministro eléctrico
- c Disyuntor de circuito (suministrado independientemente con una clasificación de acuerdo con la placa de identificación)
- d Dispositivo de corriente residual
- e Suministro eléctrico
- f Tierra




- 5 Apriete los tornillos de los terminales con firmeza. Se recomienda utilizar un destornillador de estrella.

## 8 Finalización de la instalación de la unidad exterior

### 8.1 Cómo finalizar la instalación de la unidad exterior

- 1 Aísle y fije la tubería de refrigerante y los cables de la siguiente manera:



- a Tubería de gas
- b Aislamiento del tubería de gas

- c Cable de interconexión
- d Cableado en la obra (si procede)
- e Tubería de líquido
- f Aislamiento de la tubería de líquido
- g Cinta aislante


- 2 Instale la tapa de servicio.

### 8.2 Para cerrar la unidad exterior



#### AVISO

Cuando cierre la tapa de la unidad interior, asegúrese de que el par de apriete NO supere 1,3 N•m.



## 9 Puesta en marcha



#### AVISO

Utilice SIEMPRE la unidad con los termistores y/o los sensores/conmutadores de presión. De lo contrario, se podría quemar el compresor.

### 9.1 Lista de comprobación antes de la puesta en servicio

- 1 Tras haber instalado la unidad, debe comprobar los siguientes puntos que se enumeran a continuación.
- 2 Cierre a unidad.
- 3 Encienda la unidad.

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | La <b>unidad interior</b> está correctamente montada.                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | La <b>unidad exterior</b> está correctamente montada.                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | El sistema está correctamente <b>conectado a tierra</b> y los terminales de toma de tierra están apretados.                                             |
| <input type="checkbox"/> | La <b>tensión de suministro eléctrico</b> debe corresponderse con la tensión de la etiqueta de identificación de la unidad.                             |
| <input type="checkbox"/> | NO existen <b>conexiones flojas</b> ni componentes eléctricos dañados en la caja de conexiones.                                                         |
| <input type="checkbox"/> | NO existen <b>componentes dañados</b> ni <b>tubos aplastados</b> dentro de la unidad interior o exterior.                                               |
| <input type="checkbox"/> | NO hay <b>fugas de refrigerante</b> .                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Los <b>tubos de refrigerante</b> (gas y líquido) están aislados térmicamente.                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Se ha instalado el tamaño de tubo correcto y los <b>tubos</b> están correctamente aislados.                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Las <b>válvulas de cierre</b> (gas y líquido) de la unidad exterior están completamente abiertas.                                                       |
| <input type="checkbox"/> | El siguiente <b>cableado de obra</b> se ha llevado a cabo de acuerdo con este documento y la normativa en vigor entre las unidades interior y exterior. |

## 10 Solución de problemas

|                          |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Drenaje</b><br>Asegúrese de que el drenaje fluya sin problemas.<br><b>Posible consecuencia:</b> El agua de condensación puede gotear.                                      |
| <input type="checkbox"/> | La unidad interior recibe una señal desde la <b>interfaz de usuario</b> .                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Los cables especificados se utilizan para el <b>cable de interconexión</b> .                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | Los <b>fusibles, interruptores automáticos</b> o dispositivos de protección instalados localmente están instalados de acuerdo con este documento y <b>NO</b> deben derivarse. |

### 9.2 Lista de comprobación durante la puesta en marcha

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cómo realizar una <b>purga de aire</b> .            |
| <input type="checkbox"/> | Cómo realizar una <b>prueba de funcionamiento</b> . |

### 9.3 Llevar a cabo una prueba de funcionamiento

**Prerequisito:** El suministro eléctrico DEBE estar comprendido dentro del rango especificado.

**Prerequisito:** La prueba de funcionamiento se puede llevar a cabo en modo de refrigeración o de calefacción.

**Prerequisito:** Consulte el manual de instalación de la unidad interior para ajustar la temperatura, el modo de funcionamiento...

- 1 En el modo de refrigeración, seleccione la temperatura programable más baja. En el modo de calefacción, seleccione la temperatura programable más alta. La prueba de funcionamiento se puede desactivar si es necesario.
- 2 Una vez concluida la prueba de funcionamiento, ajuste la temperatura en un nivel normal. En modo de refrigeración: 26~28°C, en modo de calefacción: 20~24°C.
- 3 Asegúrese de que todas las funciones y componentes funcionan correctamente.
- 4 Si el sistema deja de funcionar después de 3 minutos de haber APAGADO la unidad.



#### INFORMACIÓN

- Incluso si se APAGA la unidad, esta consume electricidad.
- Cuando se reanuda la alimentación eléctrica después de un fallo de alimentación, el modo seleccionado anteriormente se reanudará.

### 9.4 Puesta en marcha de la unidad exterior

Consulte también el manual de instalación de la unidad interior para la configuración y puesta en marcha del sistema.

## 10 Solución de problemas

### 10.1 Diagnóstico de averías mediante el LED en la PCB de la unidad exterior

| El LED está... | Diagnóstico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parpadeando    | Normal → compruebe la unidad interior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ACTIVADO       | DESCONECTE la alimentación y vuelva a CONECTARLA y compruebe el LED en un plazo de aproximadamente 3 minutos. → Si el LED vuelve a estar ENCENDIDO, la PCB de la unidad exterior está defectuosa.                                                                                                                                                             |
| DESACTIVADO    | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Tensión de alimentación eléctrica (para ahorro de energía).</li><li>2 Fallo de alimentación eléctrica.</li><li>3 DESCONECTE la alimentación y vuelva a CONECTARLA y compruebe el LED en un plazo de aproximadamente 3 minutos. → Si el LED vuelve a APAGARSE, la PCB de la unidad exterior está defectuosa.</li></ol> |



#### AVISO

Para el diagnóstico de códigos de error, utilice el control remoto inalámbrico que se suministra con la unidad interior. Consulte el manual de servicio para obtener una lista completa de los códigos de error y una guía detallada de solución de problemas.



#### PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Cuando la unidad NO está funcionando, los LED en la PCB se APAGAN para ahorrar energía.
- Incluso cuando los LED están APAGADOS, el bloque de terminales y la PCB reciben energía.

## 11 Tratamiento de desechos



#### AVISO

NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, DEBE ser efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación.

## 12 Datos técnicos

- Hay disponible un **subconjunto** de los datos técnicos más recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al público).
- Hay disponible un **conjunto completo** de los datos técnicos más recientes en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

### 12.1 Diagrama de cableado

#### 12.1.1 Leyenda del diagrama de cableado unificado

Para los componentes y numeración correspondientes, consulte el diagrama de cableado de la unidad. La numeración de componentes en números arábigos es en orden ascendente para cada componente y se representa en la descripción debajo de "" en el código de componente.

| Símbolo | Significado                       | Símbolo | Significado                   |
|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|
|         | Disyuntor de circuito             |         | Protector de tierra           |
|         |                                   |         | Conexión a tierra silenciosa  |
|         |                                   |         | Conexión de tierra (tornillo) |
|         | Conexión                          |         | Rectificador                  |
|         | Conector                          |         | Conector del relé             |
|         | Tierra                            |         | Conector de cortocircuito     |
|         | Cableado de obra                  |         | Terminal                      |
|         | Fusible                           |         | Regleta de terminales         |
|         | Unidad interior                   |         | Abrazadera para cables        |
|         | Unidad exterior                   |         | Calefactor                    |
|         | Dispositivo de corriente residual |         |                               |

| Símbolo | Color        | Símbolo  | Color    |
|---------|--------------|----------|----------|
| BLK     | Negro        | ORG      | Naranja  |
| BLU     | Azul         | PNK      | Rosa     |
| BRN     | Marrón       | PRP, PPL | Morado   |
| GRN     | Verde        | RED      | Rojo     |
| GRY     | Gris         | WHT      | Blanco   |
| SKY BLU | Azul celeste | YLW      | Amarillo |

| Símbolo                                                                           | Significado                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A*P                                                                               | Placa de circuito impreso                                          |
| BS*                                                                               | Botón pulsador de encendido/apagado, interruptor de funcionamiento |
| BZ, H*O                                                                           | Zumbador                                                           |
| C*                                                                                | Condensador                                                        |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE  | Conexión, conector                                                 |
| D*, V*D                                                                           | Diodo                                                              |
| DB*                                                                               | Puente de diodos                                                   |
| DS*                                                                               | Interruptor DIP                                                    |
| E*H                                                                               | Calefactor                                                         |
| FU*, F*U, (para conocer las características, consulte la PCB dentro de la unidad) | Fusible                                                            |

| Símbolo                  | Significado                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| FG*                      | Conector (tierra de bastidor)                  |
| H*                       | Arnés de cables                                |
| H*P, LED*, V*L           | Luz piloto, diodo emisor de luz                |
| HAP                      | Diodo luminiscente (monitor de servicio verde) |
| HIGH VOLTAGE             | Alta tensión                                   |
| IES                      | Sensor Intelligent Eye                         |
| IPM*                     | Módulo de alimentación inteligente             |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M | Relé magnético                                 |
| L                        | Energizado                                     |
| L*                       | Bobina                                         |
| L*R                      | Reactor                                        |
| M*                       | Motor paso a paso                              |
| M*C                      | Motor del compresor                            |
| M*F                      | Motor del ventilador                           |
| M*P                      | Motor de la bomba de drenaje                   |
| M*S                      | Motor swing                                    |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*   | Relé magnético                                 |
| N                        | Neutro                                         |
| n=*, N=*                 | Número de pasos a través del núcleo de ferrita |
| PAM                      | Modulación de amplitud de impulsos             |
| PCB*                     | Placa de circuito impreso                      |
| PM*                      | Módulo de alimentación                         |
| PS                       | Suministro eléctrico de conmutación            |
| PTC*                     | Termistor PTC                                  |
| Q*                       | Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT)    |
| Q*C                      | Disyuntor de circuito                          |
| Q*DI, KLM                | Disyuntor de fugas a tierra                    |
| Q*L                      | Protector de sobrecarga                        |
| Q*M                      | Interruptor térmico                            |
| Q*R                      | Dispositivo de corriente residual              |
| R*                       | Resistencia                                    |
| R*T                      | Termistor                                      |
| RC                       | Receptor                                       |
| S*C                      | Interruptor de límite                          |
| S*L                      | Interruptor de flotador                        |
| S*NG                     | Detección de fugas de refrigerante             |
| S*NPH                    | Sensor de presión (alta)                       |
| S*NPL                    | Sensor de presión (baja)                       |
| S*PH, HPS*               | Presostato (alta)                              |
| S*PL                     | Presostato (baja)                              |
| S*T                      | Termostato                                     |
| S*RH                     | Sensor de humedad                              |
| S*W, SW*                 | Interruptor de funcionamiento                  |
| SA*, F1S                 | Disipador de sobrevoltajes                     |
| SR*, WLU                 | Receptor de señal                              |
| SS*                      | Interruptor de selección                       |
| SHEET METAL              | Chapa fijada a una regleta de terminales       |
| T*R                      | Transformador                                  |

## 12 Datos técnicos

---


| Símbolo  | Significado                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TC, TRC  | Transmisor                                                                           |
| V*, R*V  | Varistor                                                                             |
| V*R      | Puente de diodos, transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) módulo de alimentación |
| WRC      | Controlador remoto inalámbrico                                                       |
| X*       | Terminal                                                                             |
| X*M      | Regleta de terminales (bloqueo)                                                      |
| Y*E      | Bobina de la válvula de expansión electrónica                                        |
| Y*R, Y*S | Bobina de la válvula solenoide de inversión                                          |
| Z*C      | Núcleo de ferrita                                                                    |
| ZF, Z*F  | Filtro de ruido                                                                      |




## 12.2 Diagrama de tuberías

### 12.2.1 Diagrama de tuberías: unidad exterior

RXF20F, RXF25F, RXF35F, ARXF20F, ARXF25F, ARXF35F



RXF42F, ARXF42F



**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Gölsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe  
İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel: 0216 453 27 00  
Faks: 0216 671 06 00  
Çağrı Merkezi: 444 999 0  
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2024 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P748643-16S 2025.08